

令和6年度 排ガス中のばい煙測定結果

(検査機関) (株)北陸環境科学研究所

項 目			ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	硫黄酸化物量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
単 位			g/m ³ _N	ppm	m ³ _N /h	ppm ※1	ppm ※1
法令等に基づく基準			0.08	－	60 ※2	250	430
協定値 ※3 測定日 結果の得られた日			0.05	50		150	100
1 回 目	R6.5.2	1 号 炉	<0.002	1	0.026	120	1
	R6.5.21						
	R6.6.5	2 号 炉	<0.002	<1	<0.024	110	<1
	R6.6.25						
	R6.6.24	3 号 炉	<0.002	1	0.038	110	1
	R6.7.18						
2 回 目	R6.7.3	1 号 炉	0.003	<1	<0.027	100	<1
	R6.7.26						
	R6.8.6	2 号 炉	<0.002	<1	<0.024	88	2
	R6.8.23						
	R6.8.26	3 号 炉	<0.002	1	0.027	110	1
	R6.9.5						
3 回 目	R6.11.12	1 号 炉	<0.002	<1	<0.026	96	26
	R6.12.5						
	R6.11.13	2 号 炉	0.002	<1	<0.024	110	<1
	R6.12.5						
	R6.10.28	3 号 炉	0.001	1	0.026	94	3
	R6.11.20						
4 回 目	R7.2.5	1 号 炉	<0.002	<1	<0.027	89	<1
	R7.2.19						
	R7.3.5	2 号 炉	<0.002	<1	<0.026	99	<1
	R7.3.17						
	R7.2.4	3 号 炉	<0.002	<1	0.027	89	<1
	R7.2.19						

(注) 排ガスの測定箇所は各炉の煙突です。

※1 標準酸素濃度補正式から、酸素濃度(12%)で補正した値です。

※2 (目安)正確な基準値は測定時温度、流量とK値=7.0から算出した値となります。

※3 協定値とは、地元周辺地区との公害防止協定値のことです。