

令和7年度 排ガス中のばい煙測定結果

(検査機関) (株)北陸環境科学研究所

項 目			ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	硫黄酸化物量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
単 位			g/m ³ _N	ppm	m ³ _N /h	ppm ※1	ppm ※1
法令等に基づく基準			0.08	－	60 ※2	250	430
協定値 ※3			0.05	50		150	100
1 回 目	R7.5.15	1号炉	0.002	<1	<0.026	99	2
	R7.6.10	1号炉					
	R7.4.25	2号炉	0.002	<1	<0.025	110	2
	R7.6.10	2号炉					
	R7.6.12	3号炉	0.003	<1	<0.026	100	2
	R7.8.4	3号炉					
2 回 目		1号炉					
		2号炉					
		3号炉					
3 回 目		1号炉					
		2号炉					
		3号炉					
4 回 目		1号炉					
		2号炉					
		3号炉					

(注) 排ガスの測定箇所は各炉の煙突です。

※1 標準酸素濃度補正式から、酸素濃度(12%)で補正した値です。

※2 (目安)正確な基準値は測定時温度、流量とK値=7.0から算出した値となります。

※3 協定値とは、地元周辺地区との公害防止協定値のことです。