

令和7年度 排ガス中のばい煙測定結果

(検査機関) (株)北陸環境科学研究所

項目	ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	硫黄酸化物量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
単位	g/m ³ N	ppm	m ³ N/h	ppm ※1	ppm ※1
法令等に基づく基準	0.08	–	60 ※2	250	430
協定値 ※3 測定日 結果の得られた日	0.05	50		150	100
1回目	R7.5.15 R7.6.10 1号炉	0.002	<1	<0.026	99 2
	R7.4.25 R7.6.10 2号炉	0.002	<1	<0.025	110 2
	R7.6.12 R7.8.4 3号炉	0.003	<1	<0.026	100 2
2回目	R7.8.1 R7.9.11 1号炉	<0.002	<1	<0.024	88 3
	R7.7.3 R7.8.5 2号炉	<0.002	4	0.098	94 <1
	R7.9.2 R7.9.26 3号炉	<0.002	1	0.025	94 61
3回目	R7.11.14 R7.12.18 1号炉	0.001	<1	<0.027	88 <1
	R7.12.9 R8.1.5 2号炉	<0.001	<1	<0.027	87 <1
	R7.12.23 R8.1.16 3号炉	0.001	<1	<0.026	100 <1
4回目					

(注) 排ガスの測定箇所は各炉の煙突です。

※1 標準酸素濃度補正式から、酸素濃度(12%)で補正した値です。

※2 (目安)正確な基準値は測定時温度、流量とK値=7.0から算出した値となります。

※3 協定値とは、地元周辺地区との公害防止協定値のことです。