令和8年度　排ガス中のばい煙測定結果

（検査機関）　㈱北陸環境科学研究所

項　　目			ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	硫黄酸化物量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
単　　位			g/m^3_N	ppm	m^3_N/h	ppm　※1	ppm　※1
法令等に基づく基準			0.08	－	60　※2	250	430
協定値 ※3 測定日 結果の得られた日			0.05	50		150	100
1回目	R8.4.28 R8.5.25	1号炉	0.001	<1	<0.025	91	<1
	R8.5.13 R8.5.28	2号炉	0.002	<1	<0.023	97	<1
	R8.6.30 R8.7.27	3号炉	0.002	1	0.036	93	2
2回目	R8.7.24 R8.8.12	1号炉	<0.001	<1	<0.025	81	<1
	R8.8.20 R8.9.7	2号炉	<0.001	<1	<0.025	88	<1
	R8.9.25 R8.10.15	3号炉	<0.001	<1	<0.026	90	<1
3回目		1号炉					
		2号炉					
		3号炉					
4回目		1号炉					
		2号炉					
		3号炉					

（注）排ガスの測定箇所は各炉の煙突です。
※1　標準酸素濃度補正式から、酸素濃度(12%)で補正した値です。
※2　(目安)正確な基準値は測定時温度、流量とK値＝7．0から算出した値となります。
※3　協定値とは、地元周辺地区との公害防止協定値のことです。