福井市羽坂町　（真栗水系　末配水池）

令和5年度

項目名		水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.4	18.0	21.0	23.9	27.2	27.0	21.0	17.5	13.2	7.2	7.4	8.8	27.2	7.2	17.3
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.36	0.31	0.36	0.44	0.40	0.34	0.32	0.44	0.25	0.33
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	0.1	0.1	0.1	0.1	<	<	<	<	<	<	0.1	0.1	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	<	<	0.001	0.005	<	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.013	0.012	0.013	0.014	0.018	0.017	0.013	0.010	0.007	0.005	0.004	0.005	0.018	0.004	0.011
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	0.003	0.003	<	---	---	---	0.003	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	<	0.002	<	0.001
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<	0.01	0.02	<	0.01
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	19.8	21.5	20.3	22.0	20.4	18.1	16.8	19.0	17.4	17.6	16.3	16.3	22.0	16.3	18.8
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	14.7	16.0	16.3	16.9	15.8	15.0	13.2	14.9	14.3	15.9	14.3	15.9	16.9	13.2	15.3
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	38	36	36	36	42	40	43	40	37	35	34	34	43	34	37
	蒸発残留物	≦500	1	84	97	96	104	109	97	94	90	88	91	52	96	109	52	92
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	<	<	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。