福井市脇三ヶ町　（田治島水系　西新配水池）

令和5年度

項目名		水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.0	17.9	20.2	23.2	29.7	28.4	23.6	19.0	13.7	9.6	8.0	9.1	29.7	8.0	18.1
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.59	0.63	0.61	0.58	0.48	0.52	0.46	0.55	0.72	0.77	0.80	0.70	0.80	0.46	0.62
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.05	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	<	<	0.001	0.004	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.008	0.005	0.007	0.007	0.010	0.010	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003	0.010	0.002	0.006
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	<	0.04	<	0.02
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	6.3	6.3	5.8	6.6	6.1	6.3	6.2	6.6	6.3	6.1	6.9	6.9	6.9	5.8	6.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	6.6	6.4	6.3	6.4	6.1	5.9	5.7	6.0	5.8	6.3	6.5	6.4	6.6	5.7	6.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	39	39	39	41	42	45	45	48	45	44	42	42	48	39	43
	蒸発残留物	≦500	1	62	64	80	80	79	77	71	83	71	74	76	72	83	62	74
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	<	<	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素（TOC）量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。