

項 目 名				水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 （ ℃ ）					14.7	17.1	20.4	23.2	27.3	27.7	23.4	19.9	15.4	9.9	7.9	7.9	27.7	7.9	17.9
	一 般 細 菌 （ 集 落 数 /ml）	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10			0.44	0.46	0.45	0.52	0.42	0.47	0.50	0.52	0.60	0.52	0.50	0.53	0.60	0.42	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	0.07	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ベンゼン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			<	<	0.002	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<	0.001
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001			0.004	0.005	0.010	0.005	0.010	0.012	0.008	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.012	0.003	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001			0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	<	<	<	0.04	<	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0			4.8	5.1	5.2	5.0	5.4	5.4	6.2	5.8	5.4	5.5	5.6	5.6	6.2	4.8	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0			5.2	5.6	5.7	5.3	5.5	5.4	6.1	5.7	6.0	6.2	6.9	7.7	7.7	5.2	5.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1			32	35	37	37	37	38	41	41	35	37	37	35	41	32	37
目	蒸 発 残 留 物	≦500	1			60	60	54	64	70	70	66	73	61	60	66	64	73	54	64
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項	色 度 （ 度 ）	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 （ 度 ）	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。