

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					10.8	16.4	21.0	22.9	27.8	26.8	23.8	18.4	12.2	10.1	8.9	10.6	27.8	8.9	17.5
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02			0.47	0.45	0.45	0.49	0.39	0.46	0.50	0.45	0.53	0.57	0.52	0.49	0.57	0.39	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	---	---	<	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			0.002	0.002	0.007	0.002	0.005	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.007	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			<	<	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	<	0.001	0.001	0.002	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	<	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002			0.004	0.004	0.011	0.005	0.010	0.008	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.011	0.002	0.005
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	0.006	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.006	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001			0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	<	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1			4.8	4.9	5.2	5.1	5.3	5.1	5.5	5.3	5.5	5.5	5.6	5.3	5.6	4.8	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1			5.5	5.3	5.7	5.1	5.2	4.9	5.2	5.1	5.2	5.9	6.0	5.3	6.0	4.9	5.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1			33	33	33	35	35	34	36	35	36	36	37	35	37	33	35
	蒸 発 残 留 物	≦500	1			56	52	56	62	62	62	64	65	60	56	63	58	65	52	60
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオオスミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2			0.4	<	0.4	<	0.3	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.4	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
目																				

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					11.4	16.8	22.9	24.5	30.4	28.2	25.0	19.8	14.3	11.1	9.6	10.8	30.4	9.6	18.7
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02			0.48	0.46	0.40	0.48	0.39	0.45	0.50	0.46	0.54	0.56	0.52	0.49	0.56	0.39	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			0.003	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	<	0.001	0.006	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	<	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002			0.006	0.006	0.012	0.008	0.013	0.012	0.007	0.008	0.005	0.004	0.002	0.004	0.013	0.002	0.007
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	0.002
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001			0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	<	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1			4.9	4.9	4.9	5.1	5.4	5.1	5.5	5.2	5.5	5.5	5.5	5.2	5.5	4.9	5.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1			5.6	5.2	5.2	5.2	5.2	4.9	5.1	5.0	5.5	5.5	5.8	5.4	5.8	4.9	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1			33	34	34	36	37	36	39	36	36	36	37	35	39	33	36
	蒸 発 残 留 物	≦500	1			57	58	60	63	64	64	62	64	57	51	52	58	64	51	59
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2			<	<	0.3	<	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
目																				

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市黒丸町 (九頭竜水系 九頭竜配水池)

令和元年度

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					10.9	15.3	20.1	21.9	26.1	25.9	24.4	20.4	14.8	12.4	10.2	11.2	26.1	10.2	17.8
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02			0.47	0.45	0.43	0.49	0.39	0.44	0.50	0.45	0.53	0.57	0.52	0.48	0.57	0.39	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ベ ン ゼ ン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			0.002	0.003	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.007	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			0.001	<	0.001	<	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<	0.001
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	<	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002			0.005	0.005	0.011	0.005	0.010	0.010	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.011	0.002	0.006
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	0.005	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001			0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	<	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<	<	0.01	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	0.02	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1			4.8	4.9	5.1	5.1	5.3	5.1	5.5	5.2	5.5	5.5	5.6	5.2	5.6	4.8	5.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1			5.6	5.2	5.5	5.2	5.2	4.9	5.1	5.1	5.3	5.7	5.9	5.4	5.9	4.9	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1			33	32	33	35	35	34	37	35	36	35	36	35	37	32	35
目	蒸 発 残 留 物	≦500	1			54	59	54	62	63	64	62	62	56	56	59	54	64	54	59
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2			0.2	<	0.4	<	0.3	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.4	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	色 度 (度)	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）					10.4	17.4	22.6	24.3	28.8	27.1	24.7	19.2	12.4	13.6	7.9	10.1	28.8	7.9	18.2
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≤100	0			0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≤0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≤0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.02			0.44	0.47	0.41	0.44	0.37	0.47	0.40	0.47	0.48	0.53	0.51	0.49	0.53	0.37	0.46
	フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≤1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≤0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	ベ ン ゼ ン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≤0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≤0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≤0.06	0.001			0.003	0.003	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≤0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.001			0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
	臭 素 酸	≤0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≤0.1	0.002			0.008	0.007	0.016	0.017	0.018	0.017	0.013	0.013	0.008	0.006	0.006	0.006	0.018	0.006	0.011
	トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002			---	---	0.005	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.003
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.03	0.001			0.003	0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム	≤0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.01			<	<	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≤0.3	0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	銅 及 び そ の 化 合 物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≤200	0.1			4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.8	5.5	5.4	5.3	5.8	4.9	5.3
項	マンガン及びその化合物	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≤200	0.1			5.5	5.2	5.7	5.6	5.3	5.3	5.2	5.2	5.8	5.5	5.6	5.5	5.8	5.2	5.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≤300	1			34	35	36	36	37	39	39	38	39	38	38	37	39	34	37
	蒸 発 残 留 物	≤500	1			54	63	52	61	62	67	61	62	60	54	58	61	67	52	60
	陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≤0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≤0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素（TOC）量）	≤3	0.2			<	<	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.6
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≤5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≤2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≥0.1	0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名			水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）				12.2	18.1	22.8	23.9	28.9	27.8	24.5	18.6	13.7	16.0	9.3	11.9	28.9	9.3	19.0
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02		0.57	0.55	0.53	0.56	0.52	0.57	0.56	0.54	0.55	0.56	0.53	0.54	0.57	0.52	0.55
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベ ン ゼ ン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06		---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001		<	<	0.002	<	0.001	0.002	0.001	<	<	<	<	<	0.002	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001		<	<	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<	<	0.001	0.001	0.001	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001		---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002		<	<	0.004	<	0.003	0.004	0.002	<	<	<	<	<	0.004	<	<
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001		<	<	0.001	<	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005		---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	0.01	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1		11.4	10.7	10.5	10.9	10.9	10.2	11.0	10.5	11.4	11.9	10.6	10.8	11.9	10.2	10.9
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1		8.6	7.9	8.0	8.3	8.0	8.0	8.2	7.9	8.1	8.7	8.0	7.8	8.7	7.8	8.1
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1		81	75	70	76	76	73	79	74	78	82	76	76	82	70	76
	蒸 発 残 留 物	≦500	1		118	118	104	117	117	114	113	115	112	114	114	112	118	104	114
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオオスミン	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6			7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1		0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
項	目																		

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			11.0	17.4	21.5	23.6	28.6	26.8	24.4	16.7	13.4	11.2	9.2	10.7	28.6	9.2	17.9
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	0.43	0.43	0.37	0.40	0.38	0.44	0.40	0.43	0.48	0.49	0.46	0.44	0.49	0.37	0.43
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.003	<	0.002
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.003	0.004	0.008	0.008	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.002	0.003	0.009	0.002	0.006
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	6.8	7.4	7.5	7.4	7.6	7.8	7.4	7.1	7.5	7.1	7.2	7.2	7.8	6.8	7.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	6.8	6.9	7.3	7.1	7.0	7.4	6.9	6.6	7.1	6.9	7.0	6.8	7.4	6.6	7.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	59	63	63	62	64	69	66	60	61	57	62	60	69	57	62
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	90	102	96	100	102	110	98	94	86	82	97	86	110	82	95
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	<	0.3	<	0.2	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
目																		

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			11.5	15.9	21.9	23.1	27.5	27.2	25.7	21.0	15.8	13.1	10.9	11.7	27.5	10.9	18.8
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	1.04	1.04	1.02	1.03	1.02	1.15	1.03	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.15	1.02	1.04
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ベ ン ゼ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	<	<	<	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ト リ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
準	質	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	<	---	---	<	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	10.3	10.3	10.3	10.1	10.4	10.3	10.2	10.4	10.5	10.4	10.3	10.4	10.5	10.1	10.3
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	8.4	8.0	8.3	8.4	8.2	8.8	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.8	8.0	8.3
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	102	101	99	99	101	103	107	103	101	100	103	101	107	99	102
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	148	144	150	151	154	153	157	154	148	148	145	146	157	144	150
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ エ オ ス ミ ン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
目	質	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					10.3	15.9	20.9	21.9	26.6	26.0	24.2	19.0	13.8	11.3	9.2	11.1	26.6	9.2	17.5
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≤100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≤0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≤0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.02			0.47	0.46	0.38	0.46	0.39	0.45	0.45	0.45	0.55	0.56	0.52	0.49	0.56	0.38	0.47
	フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≤1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≤0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≤0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≤0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≤0.06	0.001			0.002	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≤0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.001			0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭 素 酸	≤0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≤0.1	0.002			0.005	0.006	0.012	0.009	0.012	0.012	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.012	0.005	0.008
基	トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002			---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.001			0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≤0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005			---	---	<	---	<	---	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.01			<	<	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≤0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≤200	0.1			4.9	5.0	4.9	5.1	5.3	5.1	5.4	5.2	5.6	5.5	5.5	5.2	5.6	4.9	5.2
	マンガン及びその化合物	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≤200	0.1			5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.1	4.9	5.8	5.8	5.7	5.5	5.8	4.9	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≤300	1			33	33	32	34	35	34	38	35	35	36	37	34	38	32	35
	蒸 発 残 留 物	≤500	1			53	56	54	55	64	62	62	62	60	57	53	56	64	53	58
	陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≤0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≤0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≤3	0.2			<	<	0.3	<	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≤5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≤2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≥0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
目																				

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					10.3	15.4	21.1	24.0	27.4	26.4	24.4	19.9	14.5	11.4	9.0	10.7	27.4	9.0	17.9
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02			0.45	0.47	0.37	0.44	0.38	0.46	0.42	0.46	0.53	0.55	0.51	0.48	0.55	0.37	0.46
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			0.002	0.003	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.007	0.001	0.004
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002			0.006	0.006	0.012	0.012	0.015	0.012	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.015	0.005	0.009
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	0.004	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001			0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	<	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1			4.9	5.1	5.0	5.1	5.3	5.2	5.4	5.3	5.7	5.5	5.4	5.2	5.7	4.9	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1			5.4	5.1	5.4	5.3	5.2	5.0	5.2	4.9	5.8	5.6	5.6	5.4	5.8	4.9	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1			33	33	32	33	35	35	38	35	36	35	36	34	38	32	35
	蒸 発 残 留 物	≦500	1			54	58	58	53	65	64	61	61	61	58	62	55	65	53	59
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2			<	<	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
項	目																			

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			11.2	17.0	22.3	23.5	28.9	27.6	24.5	19.4	13.3	16.6	9.4	11.1	28.9	9.4	18.7
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	0.44	0.47	0.38	0.44	0.37	0.47	0.41	0.46	0.50	0.54	0.51	0.48	0.54	0.37	0.46
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベ ン ゼ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.003	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.008	0.007	0.015	0.014	0.017	0.016	0.012	0.011	0.008	0.006	0.006	0.006	0.017	0.006	0.011
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
基	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	0.01	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	4.8	5.1	5.1	5.2	5.3	5.2	5.4	5.3	5.7	5.4	5.4	5.2	5.7	4.8	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	5.3	5.1	5.5	5.4	5.2	5.0	5.2	5.0	5.7	5.5	5.5	5.3	5.7	5.0	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	33	34	34	35	36	36	38	37	38	37	37	35	38	33	36
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	55	61	60	57	66	64	62	64	66	57	62	58	66	55	61
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)					10.6	17.6	23.2	25.4	31.2	28.7	25.5	20.2	14.1	11.1	9.4	11.0	31.2	9.4	19.0
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02			0.69	0.63	0.65	0.64	0.58	0.62	0.58	0.62	0.69	0.76	1.01	1.05	1.05	0.58	0.71
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ベンゼン	≦0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001			<	<	<	<	<	0.002	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001			<	<	<	<	0.001	0.002	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002			<	<	<	<	<	0.006	<	<	<	<	<	<	0.006	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001			<	<	<	<	<	0.002	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005			---	---	<	---	<	---	---	<	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1			6.7	6.5	6.7	6.7	7.1	6.7	7.2	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	6.5	7.1
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1			6.9	6.6	7.1	7.1	6.7	6.4	6.2	6.2	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	6.1	6.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1			43	42	43	46	49	47	55	54	51	51	53	50	55	42	49
目	蒸 発 残 留 物	≦500	1			70	74	78	74	84	82	82	84	80	80	78	77	84	70	79
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6				6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	色 度 (度)	≦5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1			0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			11.2	15.5	21.2	23.3	27.9	26.6	24.7	19.9	14.4	11.4	9.6	10.5	27.9	9.6	18.0
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	0.70	0.65	0.65	0.64	0.58	0.64	0.58	0.61	0.68	0.73	1.01	1.05	1.05	0.58	0.71
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベ ン ゼ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	0.001	0.001	0.002	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	<	<	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<	<	<	0.002	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	<	---	<	<	---	<	<	<	<
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	≦0.1	0.002	<	<	0.002	0.003	0.004	0.006	<	<	<	<	<	<	0.006	<	<
基	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	<	<	0.001	0.001	0.001	0.002	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<	<	<	<
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	6.7	6.7	6.7	6.7	7.1	6.7	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	6.7	7.1
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	6.9	6.8	7.1	7.1	6.7	6.4	6.2	6.2	6.4	6.3	6.7	6.9	7.1	6.2	6.6
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	44	43	43	45	49	47	55	54	52	52	54	51	55	43	49
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	74	76	78	76	83	81	84	86	80	82	80	74	86	74	80
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジ ェ オ ア ス ミ ン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
目																		

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			11.2	16.0	21.6	22.0	26.8	24.8	23.9	18.9	13.3	10.4	9.5	10.4	26.8	9.5	17.4
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	0.46	0.46	0.38	0.43	0.41	0.50	0.38	0.56	0.51	0.60	0.64	0.58	0.64	0.38	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	<	<	<	0.004	<	0.002
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.003	0.003	0.008	0.007	0.010	0.009	0.006	0.006	0.006	0.002	0.002	0.002	0.010	0.002	0.005
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
基	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	0.01	<	<	0.01	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	5.3	5.4	5.5	5.8	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.2	6.1	5.7	6.5	5.3	6.0
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	6.0	5.8	6.0	6.1	5.8	5.7	5.6	5.4	5.9	6.0	6.3	6.2	6.3	5.4	5.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	36	38	40	44	46	47	48	47	43	41	41	38	48	36	42
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	59	68	60	75	82	78	80	76	72	68	60	61	82	59	70
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.4	7.0	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名				水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）					11.1	15.4	19.9	22.3	28.0	26.7	25.1	19.6	14.0	11.0	9.1	10.8	28.0	9.1	17.8
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≤100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≤0.0005	0.00005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≤0.05	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.02			0.35	0.26	0.31	0.31	0.21	0.39	0.62	0.41	0.69	0.61	0.44	0.40	0.69	0.21	0.42
	フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05			<	<	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≤1.0	0.1			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≤0.002	0.0002			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.004			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.02	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	トリクロロエチレン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベ ン ゼ ン	≤0.01	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≤0.6	0.06			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≤0.02	0.002			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≤0.06	0.001			0.003	0.006	0.016	0.009	0.007	0.004	0.011	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.016	0.002	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≤0.03	0.002			---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.001			0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
	臭 素 酸	≤0.01	0.001			---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≤0.1	0.002			0.007	0.011	0.022	0.016	0.016	0.009	0.016	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.022	0.005	0.011
	トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002			---	---	0.012	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.012	<	0.003
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.03	0.001			0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≤0.09	0.001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.01			0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	<	<	<	0.03	<	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≤0.3	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≤1.0	0.01			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
項	ナトリウム及びその化合物	≤200	0.1			6.1	6.4	7.3	7.1	9.5	8.4	7.8	7.6	6.8	6.5	6.9	6.6	9.5	6.1	7.3
	マンガン及びその化合物	≤0.05	0.005			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≤200	0.1			7.6	7.1	7.6	7.3	7.9	7.5	7.6	7.0	7.9	8.0	8.6	7.9	8.6	7.0	7.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≤300	1			23	25	29	28	33	32	35	31	27	24	28	26	35	23	28
	蒸 発 残 留 物	≤500	1			40	52	47	62	72	68	71	59	55	44	44	43	72	40	55
	陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	0.000001	<	0.000003	<	<	<	<	0.000003	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≤0.02	0.005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≤0.005	0.0005			---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≤3	0.2			0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	<	0.4	<	<	0.2	<	<	0.5	<	<
	pH 値	5.8～8.6				7.4	7.6	7.7	7.7	8.1	8.1	7.9	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	8.1	7.3	7.6
	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≤5	0.5			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≤2	0.2			<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≥0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月3日	5月7日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月7日	11月5日	12月9日	1月7日	2月12日	3月9日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			10.9	16.2	21.6	23.2	28.1	26.7	23.8	19.8	12.8	16.5	8.3	11.0	28.1	8.3	18.2
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.05	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.02	0.31	0.30	0.25	0.38	0.24	0.41	0.29	0.45	0.67	0.56	0.41	0.35	0.67	0.24	0.38
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.07	0.09	0.10	0.08	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	<	0.09	0.09	0.11	<	0.07
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ペ ン ゼ ン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.006	0.008	0.010	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.010	0.002	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	0.002	0.003	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
基	総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.009	0.014	0.021	0.021	0.015	0.013	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.009	0.021	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.006	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	0.006	<	0.003
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	0.001	<	0.001	<	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	0.02	<	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	0.1	10.0	12.7	14.3	12.0	16.5	12.6	11.5	10.2	10.3	7.7	15.0	13.4	16.5	7.7	12.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	0.1	8.9	10.2	11.0	10.1	11.5	10.3	9.0	8.4	10.1	8.5	12.1	11.1	12.1	8.4	10.1
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	29	33	37	35	40	33	37	33	30	26	37	32	40	26	33
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	63	78	72	79	98	83	82	68	60	54	75	66	98	54	73
準	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	0.000001	0.000001	0.000002	<	<	<	<	0.000002	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	0.3	0.4	0.3	<	0.2	<	<	0.3	0.3	<	<	0.4	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.1	7.7	7.4	7.5	7.5	8.2	7.4	7.7
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
目	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。