福井市重立町　（九頭竜水系 原目配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.3	16.4	20.2	23.0	27.0	24.4	23.0	16.5	12.6	7.0	6.5	7.4	27.0	6.5	16.4
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.44	0.45	0.42	0.45	0.45	0.42	0.47	0.60	0.51	0.53	---	0.58	0.60	0.42	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.002	0.006	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	<	---	<	0.006	<	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<	<	---	0.001	0.002	<	<
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.005	0.009	0.010	0.010	0.007	0.005	0.004	0.002	<	---	0.002	0.010	<	0.005
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	---	0.001	0.003	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<	---	<	0.01	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.7	5.2	5.1	5.5	5.7	5.4	6.0	5.6	5.0	5.5	---	5.4	6.0	4.7	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.1	5.6	5.5	5.1	5.4	4.8	5.2	5.9	5.2	6.4	7.1	7.2	7.2	4.8	5.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	30	33	32	32	38	34	39	42	35	35	---	37	42	30	35
	蒸発残留物	≦500	1	50	76	73	70	64	64	64	71	65	58	---	67	76	50	66
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市栂野町　　（九頭竜水系　九頭竜配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.0	16.4	20.9	24.1	28.5	25.8	23.8	18.0	13.8	7.3	7.0	7.8	28.5	7.0	17.3
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.46	0.45	0.42	0.46	0.44	0.43	0.47	0.57	0.50	0.53	---	0.58	0.58	0.42	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.003	0.007	0.006	0.007	0.006	0.003	0.002	0.002	<	---	0.001	0.007	<	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	---	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.004	0.006	0.012	0.011	0.013	0.011	0.008	0.005	0.005	0.002	---	0.003	0.013	0.002	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	---	0.001	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.7	5.2	5.2	5.5	5.8	5.5	6.0	5.7	5.0	5.4	---	5.4	6.0	4.7	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.2	5.5	5.6	5.2	5.4	5.0	5.3	6.0	5.2	6.1	7.0	7.1	7.1	5.0	5.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	32	34	33	33	40	35	40	44	35	36	---	38	44	32	36
	蒸発残留物	≦500	1	53	80	71	72	69	64	68	74	64	60	---	66	80	53	67
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市黒丸町　（九頭竜水系　九頭竜配水池）

令和3年度

	項目名	水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.3	15.4	18.8	22.5	26.1	25.0	23.0	17.9	14.8	10.5	7.3	7.2	26.1	7.2	16.8
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.44	0.42	0.45	0.44	0.42	0.47	0.58	0.50	0.52	---	0.57	0.58	0.42	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.008	0.007	0.006	0.005	0.002	0.002	0.001	<	---	0.001	0.008	<	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	---	0.001	0.002	0.001	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.006	0.012	0.011	0.011	0.010	0.006	0.005	0.003	0.002	---	0.003	0.012	0.002	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	---	0.001	0.003	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.7	5.1	5.2	5.5	5.7	5.4	6.0	5.7	5.0	5.5	---	5.4	6.0	4.7	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.1	5.5	5.6	5.1	5.4	4.9	5.2	6.0	5.2	6.3	7.2	7.1	7.2	4.9	5.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	31	33	33	32	38	34	40	43	35	35	---	38	43	31	36
	蒸発残留物	≦500	1	52	70	65	70	62	62	66	74	65	60	---	66	74	52	65
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市安田町　　（九頭竜水系　羽坂配水池）

令和3年度

	項目名	水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.6	15.2	19.8	22.5	26.3	25.1	22.4	16.3	12.7	8.0	5.8	5.3	26.3	5.3	16.2
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.46	0.46	0.26	0.46	0.44	0.43	0.45	0.55	0.56	0.54	---	0.56	0.56	0.26	0.47
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.004	0.007	0.006	0.007	0.006	0.003	0.003	0.003	<	---	0.001	0.007	<	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	---	0.002	0.004	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.007	0.017	0.011	0.014	0.011	0.008	0.007	0.008	0.002	---	0.005	0.017	0.002	0.009
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	---	0.002	0.005	0.001	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	0.001	<	<	<	<	<	<	<	---	<	0.001	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	---	<	0.01	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	<	<	---	<	0.03	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	0.02	<	<	0.01	<	<	<	0.01	<	---	<	0.02	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.8	5.4	17.2	5.6	5.7	5.5	6.0	5.7	5.3	5.4	---	5.5	17.2	4.8	6.6
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.2	5.7	13.2	5.3	5.3	5.1	5.4	6.0	5.8	6.2	7.1	7.1	13.2	5.1	6.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	31	33	37	33	37	33	39	43	40	35	---	38	43	31	36
	蒸発残留物	≦500	1	60	68	102	77	68	64	66	74	71	60	---	62	102	60	70
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	0.3	<	0.3	<	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.4	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.1	6.9	6.9	7.0	7.4	6.9	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市西木田3丁目　　（一本木水系　足羽山配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.5	16.3	17.5	18.2	19.2	18.6	17.7	15.6	14.4	13.2	11.6	11.9	19.2	11.6	15.8
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.52	0.50	0.52	0.54	0.54	0.52	0.52	0.53	0.53	0.47	---	0.53	0.54	0.47	0.52
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	---	<	0.001	<	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	11.8	12.0	12.0	7.2	13.3	11.9	11.7	11.9	11.8	12.7	---	11.7	13.3	7.2	11.6
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	8.7	8.5	8.7	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	9.4	9.0	8.9	9.4	8.5	8.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	82	85	87	26	89	86	87	90	86	85	---	85	90	26	81
	蒸発残留物	≦500	1	121	133	140	134	135	134	128	132	131	128	---	128	140	121	131
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.5	7.4	7.4	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市三尾野町　（江端水系　杉谷配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.2	16.0	20.4	23.1	27.4	25.5	23.3	17.3	13.6	8.0	7.1	6.7	27.4	6.7	16.8
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.44	0.44	0.40	0.44	0.42	0.41	0.42	0.50	0.49	0.47	---	0.48	0.50	0.40	0.45
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	<	---	<	0.004	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	---	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.004	0.004	0.007	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	<	---	0.002	0.010	<	0.005
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	<	---	0.001	0.003	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	<	0.01	<	<	<	---	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	7.0	7.6	7.3	7.7	7.8	7.3	7.3	7.4	6.9	7.6	---	7.6	7.8	6.9	7.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	6.9	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	6.7	7.4	7.6	8.0	8.0	6.7	7.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	58	63	65	59	64	65	68	67	58	65	---	66	68	58	63
	蒸発残留物	≦500	1	94	109	98	97	102	108	96	102	92	98	---	102	109	92	100
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市二日市町　（森田水系　森田配水塔）

令和3年度

項目	名	水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.5	16.1	19.5	23.1	26.7	25.6	23.8	11.1	14.6	11.5	8.5	8.2	26.7	8.2	16.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	1.00	0.99	0.99	0.99	1.01	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	---	0.99	1.01	0.97	0.99
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	10.3	10.6	10.2	10.8	11.0	9.9	9.7	10.1	10.1	10.2	---	10.2	11.0	9.7	10.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.5	8.5	8.1	8.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	98	102	103	97	105	100	102	107	100	101	---	101	107	97	102
	蒸発残留物	≦500	1	142	160	178	176	154	156	154	152	150	150	---	150	178	142	157
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市深谷町　　(川西水系　川西配水池)

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温(℃)			14.4	16.8	20.8	23.5	26.4	24.5	22.3	16.6	12.6	9.6	6.3	6.9	26.4	6.3	16.7
	一般細菌(集落数/ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.46	0.47	0.41	0.47	0.44	0.44	0.46	0.55	0.51	0.53	---	0.57	0.57	0.41	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.003	0.003	0.002	<	---	0.001	0.007	<	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	---	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.006	0.010	0.011	0.014	0.011	0.008	0.007	0.006	0.002	---	0.005	0.014	0.002	0.008
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	---	0.002	0.004	0.001	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.8	5.3	5.0	5.6	5.8	5.6	6.0	5.8	5.0	5.4	---	5.4	6.0	4.8	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.2	5.7	5.4	5.3	5.4	5.1	5.4	6.0	5.2	6.2	6.9	7.2	7.2	5.1	5.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	31	33	33	32	38	35	39	43	35	35	---	37	43	31	36
	蒸発残留物	≦500	1	52	70	80	73	66	64	68	70	66	60	---	66	80	52	67
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	<	0.2	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度(度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度(度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市一王寺町　　(川西水系　一王寺加圧所)

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温(℃)			13.0	15.4	19.8	22.5	26.4	24.7	22.3	17.4	11.8	8.7	6.7	6.8	26.4	6.7	16.3
	一般細菌(集落数/ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.47	0.48	0.41	0.47	0.44	0.44	0.45	0.55	0.53	0.54	---	0.56	0.56	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	---	0.001	0.008	0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	---	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.007	0.010	0.011	0.015	0.011	0.009	0.008	0.006	0.004	---	0.005	0.015	0.004	0.008
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	---	0.002	0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	<	---	<	0.02	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.8	5.5	5.0	5.7	5.8	5.7	6.0	5.9	5.1	5.5	---	5.6	6.0	4.8	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.3	5.8	5.2	5.3	5.4	5.2	5.4	6.3	5.4	6.2	6.9	7.2	7.2	5.2	5.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	31	34	33	33	38	35	38	43	35	36	---	38	43	31	36
	蒸発残留物	≦500	1	55	67	76	78	61	68	64	70	65	60	---	60	78	55	66
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	<	0.2	<	<	0.2	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度(度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度(度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市小丹生町　　（川西水系　川西南配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.4	16.8	20.8	23.0	27.3	25.1	22.3	16.8	13.1	10.0	7.3	8.2	27.3	7.3	17.1
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.48	0.48	0.41	0.48	0.44	0.44	0.45	0.54	0.54	0.54	---	0.55	0.55	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.004	0.005	0.006	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	---	0.001	0.009	0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	---	0.002	0.003	0.002	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.008	0.011	0.011	0.017	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	---	0.005	0.017	0.005	0.009
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	---	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.02	0.01	0.02	<	<	<	---	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	---	0.01	0.01	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.9	5.5	5.0	5.8	5.8	5.7	6.0	5.9	5.2	5.5	---	5.6	6.0	4.9	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	5.4	5.8	5.2	5.4	5.5	5.1	5.4	6.4	5.6	6.2	6.8	7.3	7.3	5.1	5.8
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	32	34	34	35	39	36	39	44	37	37	---	38	44	32	37
	蒸発残留物	≦500	1	56	68	74	74	64	64	68	72	68	62	---	65	74	56	67
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	0.2	<	0.2	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市半田町　（田治島水系　田治島配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.9	17.5	22.1	24.7	30.1	26.5	24.8	18.1	13.4	7.4	7.4	7.8	30.1	7.4	17.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.76	0.65	0.77	0.59	0.62	0.63	0.55	0.50	0.54	0.64	---	0.57	0.77	0.50	0.62
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	0.001	<	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	<	---	0.001	0.002	<	0.001
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	---	0.002	0.002	<	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	0.004	0.006	0.004	0.003	0.006	0.004	0.002	---	0.005	0.006	<	0.003
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	---	0.002	0.002	<	0.001
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<	<	---	<	0.01	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	6.4	6.6	6.5	6.7	7.2	7.2	6.5	6.3	5.7	6.0	---	5.6	7.2	5.6	6.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	7.3	7.1	6.9	6.4	6.5	5.8	5.8	6.1	5.5	6.4	7.0	7.2	7.3	5.5	6.5
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	42	42	45	40	46	45	48	46	39	40	---	37	48	37	43
	蒸発残留物	≦500	1	71	75	90	90	76	78	77	72	68	65	---	57	90	57	74
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.9
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市脇三ヶ町　（田治島水系　西新配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.1	15.5	19.5	22.5	26.8	26.0	23.8	18.0	13.8	8.4	7.4	7.4	26.8	7.4	16.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.86	0.69	0.72	0.62	0.60	0.65	0.58	0.47	0.57	0.63	---	0.61	0.86	0.47	0.64
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.05	<	<	<	<	<	---	<	0.05	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	---	0.001	0.003	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	---	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	0.004	0.006	0.006	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	---	0.005	0.009	<	0.006
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	---	0.002	0.003	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	---	0.01	0.03	0.01	0.02
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	6.7	6.8	6.4	6.9	7.0	7.3	6.5	6.5	6.1	6.1	---	6.0	7.3	6.0	6.6
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	7.7	7.3	6.8	6.7	6.5	6.0	5.8	6.2	5.8	6.4	6.8	7.4	7.7	5.8	6.6
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	45	44	44	43	47	48	50	48	43	41	---	40	50	40	45
	蒸発残留物	≦500	1	74	78	74	90	76	84	80	79	75	68	---	69	90	68	77
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市宿布町　（篠尾水系　篠尾配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			12.5	15.0	19.2	20.6	24.6	22.9	22.7	17.3	13.3	7.6	7.3	7.5	24.6	7.3	15.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.51	0.46	0.45	0.47	0.46	0.45	0.38	0.45	0.61	0.64	---	0.57	0.64	0.38	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	<	---	<	0.004	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	---	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.003	0.006	0.007	0.010	0.007	0.006	0.006	0.003	<	---	0.002	0.010	<	0.005
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	<	---	0.001	0.003	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.4	5.8	5.6	6.5	6.7	6.9	6.1	6.5	6.4	6.4	---	5.9	6.9	5.4	6.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	6.3	6.6	6.1	6.5	6.0	5.5	5.6	6.3	6.2	7.0	8.0	8.8	8.8	5.5	6.6
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	38	42	44	46	50	49	48	50	46	44	---	44	50	38	46
	蒸発残留物	≦500	1	60	62	80	88	74	80	78	78	82	76	---	74	88	60	76
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市大森町　（日野川水系　片粕配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			12.6	16.2	19.4	23.0	26.6	25.4	24.2	16.5	14.0	7.0	7.9	6.4	26.6	6.4	16.6
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.31	0.33	0.33	0.39	0.25	0.34	0.31	0.65	0.52	0.49	---	0.53	0.65	0.25	0.41
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.006	0.007	0.014	0.012	0.011	0.010	0.006	0.013	0.004	0.001	---	0.001	0.014	0.001	0.008
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	---	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.012	0.014	0.020	0.020	0.021	0.017	0.013	0.019	0.010	0.005	---	0.005	0.021	0.005	0.014
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.011	---	---	0.005	---	---	0.003	---	---	<	0.011	<	0.005
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	---	0.002	0.007	0.002	0.004
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<	<	---	<	0.03	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.8	6.6	6.7	7.2	8.2	8.3	7.5	7.3	6.5	7.5	---	7.3	8.3	5.8	7.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	7.2	7.8	7.7	7.7	7.8	8.1	7.7	9.3	8.1	9.8	10.7	11.0	11.0	7.2	8.6
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	21	25	26	26	35	30	35	34	26	26	---	26	35	21	28
	蒸発残留物	≦500	1	46	43	58	64	60	66	62	64	59	55	---	54	66	43	57
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	<	<	---	<	0.000003	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	<	<	0.2	<	0.4	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.6	7.5	7.7	8.0	8.0	7.9	7.7	7.5	7.6	7.2	7.2	7.3	8.0	7.2	7.6
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。

福井市羽坂町　（真栗水系　末配水池）

令和3年度

項目名		水質基準	下限値	4月5日	5月10日	6月7日	7月12日	8月3日	9月13日	10月18日	11月15日	12月14日	1月17日	2月8日	3月7日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.7	16.1	20.6	22.7	26.7	24.7	21.4	16.1	12.7	7.3	6.4	7.0	26.7	6.4	16.4
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.28	0.30	0.41	0.41	0.25	0.30	0.27	0.46	0.44	0.41	---	0.43	0.46	0.25	0.36
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.11	0.11	<	0.09	0.10	0.09	0.07	0.05	<	0.11	---	0.09	0.11	<	0.07
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.002	<	---	<	0.007	<	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	---	0.002	0.005	0.002	0.003
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.010	0.013	0.010	0.017	0.018	0.014	0.012	0.014	0.008	0.004	---	0.004	0.018	0.004	0.011
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	---	0.002	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	0.001	0.001	<	0.001	0.002	0.001	0.001	<	<	<	---	<	0.002	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	---	0.01	0.02	0.01	0.02
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.01	0.01	0.01	<	<	<	---	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	17.9	18.4	4.9	17.4	20.4	16.5	15.0	13.7	13.0	20.3	---	18.8	20.4	4.9	16.0
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1	13.9	14.0	5.2	13.3	13.9	13.0	12.2	12.4	11.7	16.4	17.3	17.0	17.3	5.2	13.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	33	35	33	34	44	38	43	45	37	38	---	40	45	33	38
	蒸発残留物	≦500	1	74	85	68	86	98	93	92	90	84	98	---	99	99	68	88
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	0.000002	0.000003	<	0.000001	<	<	---	<	0.000003	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	0.2	<	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り 、mg/lとする。