

項 目 名			水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)				15.3	17.2	20.8	25.8	27.2	26.3	20.9	17.4	12.6	8.6	6.6	10.9	27.2	6.6	17.5
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1		0.46	0.48	0.44	0.54	0.46	0.44	0.49	0.52	0.58	0.53	0.50	0.58	0.58	0.44	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06		---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001		0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	0.001	0.001	<	<	<	0.006	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001		<	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001		0.003	0.007	0.007	0.009	0.010	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	<	<	0.010	<	0.005
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002		---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.003	<	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005		---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01		<	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01		<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1		4.6	5.0	5.1	5.3	5.0	4.9	5.6	6.7	5.7	5.6	5.3	5.4	6.7	4.6	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1		5.4	5.9	6.0	6.2	5.5	5.1	5.4	6.5	5.6	5.7	5.7	5.7	6.5	5.1	5.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1		31	34	35	38	37	36	37	42	38	37	35	36	42	31	36
	蒸 発 残 留 物	≦500	1		65	54	60	64	63	58	60	72	36	70	64	47	72	36	59
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2		<	<	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6			7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
項	目																		

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			16.3	18.1	22.0	27.3	27.8	27.7	23.2	18.3	13.5	9.3	8.1	11.3	27.8	8.1	18.6
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.46	0.44	0.51	0.46	0.45	0.50	0.53	0.58	0.53	0.49	0.58	0.58	0.44	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	<	0.006	0.007	0.005	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.007	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<	<	0.002	<	0.001
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.006	0.010	<	0.011	0.013	0.010	0.006	0.006	0.004	<	0.002	0.013	<	0.006
準	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	<	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	<	0.001	0.004	<	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.5	4.9	5.1	5.3	5.0	5.0	5.7	6.6	5.7	5.6	5.3	5.5	6.6	4.5	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	5.3	5.8	6.0	6.1	5.5	5.3	5.6	6.4	5.7	5.7	5.7	5.8	6.4	5.3	5.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	31	36	36	40	37	38	39	43	39	37	36	37	43	31	37
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	60	58	58	66	64	56	64	68	40	64	66	45	68	40	59
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.0	16.8	20.3	24.4	27.1	25.5	22.9	19.0	14.4	10.2	8.2	10.3	27.1	8.2	17.8
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.47	0.44	0.54	0.46	0.44	0.49	0.52	0.58	0.53	0.50	0.57	0.58	0.44	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.004	0.005	0.002	0.006	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.006	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	0.001	0.001	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	<	---	---	<	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.004	0.007	0.009	0.002	0.011	0.011	0.009	0.006	0.004	0.003	<	<	0.011	<	0.006
準	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	<	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<	0.003	<	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	<	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.5	5.0	5.1	5.3	5.0	4.9	5.6	6.7	5.6	5.6	5.3	5.4	6.7	4.5	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	5.3	5.9	5.9	6.2	5.5	5.1	5.5	6.5	5.6	5.7	5.8	5.7	6.5	5.1	5.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	31	34	36	38	37	36	37	42	38	37	35	36	42	31	37
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	63	60	57	68	60	50	68	70	40	66	67	48	70	40	60
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名			水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)				13.5	15.3	19.3	23.5	26.2	25.5	22.0	17.6	13.3	8.6	5.7	9.1	26.2	5.7	16.6
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1		0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.44	0.48	0.55	0.61	0.53	0.50	0.52	0.61	0.44	0.49
質	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06		---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001		0.002	0.003	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.001	0.002	0.001	<	0.002	0.008	<	0.004
基	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001		0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<	0.002	0.003	<	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001		0.005	0.008	0.013	0.017	0.012	0.012	0.012	0.005	0.006	0.005	<	0.006	0.017	<	0.009
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002		---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001		0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005		---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01		<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01		<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	<	<	<	0.02	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	0.01	<	<
項	ナトリウム及びその化合物	≦200	1		4.6	4.9	5.1	5.3	5.0	4.9	5.8	6.4	5.6	5.5	5.3	5.3	6.4	4.6	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1		5.4	5.8	6.0	6.0	5.6	5.2	5.7	6.1	6.0	5.8	5.7	5.8	6.1	5.2	5.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1		31	35	35	38	36	35	40	42	38	36	34	35	42	31	36
	蒸 発 残 留 物	≦500	1		63	58	54	66	60	49	60	67	42	68	62	50	68	42	58
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005		---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2		<	<	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	<	0.2	<	0.3	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6			7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
目	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.9	16.6	17.6	19.0	19.2	19.8	17.9	16.4	14.5	12.1	12.9	14.1	19.8	12.1	16.3
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.62	0.50	0.53	0.52	0.52	0.53	0.51	0.51	0.54	0.53	0.53	0.54	0.62	0.50	0.53
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<	0.05	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	0.001	0.001	0.001	<	0.001	0.001	<	<	<	<	<	0.001	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	<	---	---	<	---	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	11.4	11.0	11.5	11.5	11.5	11.6	12.5	12.9	12.1	12.6	12.4	12.2	12.9	11.0	12.0
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.9	8.8	8.7	8.9	8.6	8.9	8.6	8.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	85	87	86	87	87	88	88	87	87	87	88	89	89	85	87
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	132	126	128	132	137	120	133	128	110	126	135	115	137	110	127
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			16.8	17.6	21.4	25.9	28.2	26.9	21.8	18.1	14.2	9.7	7.9	12.4	28.2	7.9	18.4
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.43	0.44	0.42	0.44	0.44	0.41	0.45	0.48	0.52	0.48	0.47	0.48	0.52	0.41	0.45
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<	<	<	0.004	<	0.002
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	<	<	0.003	<	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.006	0.008	0.010	0.007	0.009	0.007	0.005	0.005	0.002	<	<	0.010	<	0.005
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	<	<	0.003	<	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	7.1	6.8	7.3	7.1	7.2	7.3	7.8	8.8	7.4	7.5	7.6	7.5	8.8	6.8	7.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	7.0	7.0	7.3	7.1	7.1	6.9	7.1	10.0	7.1	7.1	7.3	7.0	10.0	6.9	7.3
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	62	62	65	62	65	67	64	68	61	61	63	63	68	61	64
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	97	88	104	92	103	94	100	102	85	92	98	86	104	85	95
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
項	目																	

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.5	17.5	21.2	25.9	28.2	26.9	24.4	19.7	15.0	10.9	8.8	10.4	28.2	8.8	18.7
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	0.99	0.98	1.00	1.03	1.03	0.98	1.00
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	<	---	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	10.2	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	10.6	11.2	10.3	10.9	10.6	10.6	11.2	9.8	10.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	99	102	99	100	102	103	102	100	101	101	101	103	103	99	101
目	蒸 発 残 留 物	≦500	1	154	148	150	152	152	144	150	150	129	154	146	132	154	129	147
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			16.5	17.6	21.0	25.4	26.6	25.5	19.8	18.2	13.3	9.4	8.3	11.9	26.6	8.3	17.8
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.45	0.45	0.49	0.46	0.44	0.50	0.53	0.59	0.52	0.50	0.55	0.59	0.44	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<	0.002	<	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.008	0.011	0.012	0.011	0.013	0.009	0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.013	0.002	0.008
準	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.5	4.9	5.1	5.4	5.0	5.0	5.7	6.6	5.6	5.5	5.3	5.3	6.6	4.5	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	5.4	5.8	6.0	6.1	5.6	5.2	5.7	6.4	5.8	5.7	6.0	5.7	6.4	5.2	5.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	31	35	35	38	36	37	39	42	38	37	35	36	42	31	36
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	74	54	59	64	63	53	66	72	40	69	52	49	74	40	60
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	<	0.2	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			14.9	16.9	20.5	25.3	27.3	26.0	22.3	18.4	12.9	9.4	7.4	10.1	27.3	7.4	17.6
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.46	0.45	0.48	0.47	0.44	0.49	0.53	0.59	0.53	0.52	0.52	0.59	0.44	0.50
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.008	0.013	0.014	0.011	0.013	0.010	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.014	0.003	0.008
項	目	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	0.002
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.003
		ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.6	4.9	5.2	5.4	5.1	5.0	5.9	6.6	5.7	5.6	5.4	5.3	6.6	4.6	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	5.5	5.8	6.0	6.1	5.8	5.3	5.8	6.3	6.0	5.8	6.2	5.7	6.3	5.3	5.9
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	32	35	35	38	36	37	39	42	37	36	35	35	42	32	37
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	58	57	58	63	64	58	66	71	50	72	50	54	72	50	60
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			16.3	17.8	21.5	26.6	29.5	27.0	22.2	18.3	13.4	9.5	8.7	11.5	29.5	8.7	18.5
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	0.002	<	<	<	<	0.002	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.45	0.46	0.45	0.49	0.48	0.44	0.48	0.53	0.59	0.56	0.53	0.52	0.59	0.44	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.004	0.007	0.008	0.007	0.008	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	0.004
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.009	0.013	0.016	0.014	0.016	0.011	0.008	0.007	0.005	0.004	0.006	0.016	0.004	0.010
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	4.6	4.9	5.2	5.4	5.2	5.1	5.9	6.6	5.8	5.8	5.5	5.4	6.6	4.6	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	5.5	5.9	6.1	6.2	5.8	5.4	5.7	6.4	6.1	6.2	6.2	5.8	6.4	5.4	5.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	32	36	36	39	38	38	41	43	39	38	35	36	43	32	38
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	60	60	67	66	64	54	68	71	46	70	50	51	71	46	61
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	0.3	0.2	0.2	0.2	<	<	0.2	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
項	目																	

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温 (℃)			16.4	17.2	22.6	28.0	29.8	28.1	22.8	17.0	14.1	9.8	8.8	12.0	29.8	8.8	18.9
	一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.62	0.67	0.60	0.55	0.58	0.58	0.59	0.57	0.58	0.68	0.71	0.71	0.71	0.55	0.62
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	<	<	<	0.004	<	0.002
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	0.001
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.005	0.007	0.009	0.009	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	<	<	0.009	<	0.005
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.003	<	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	0.02	<	0.01	<	0.02	0.02	<	<	0.02	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.6	5.6	5.7	5.9	5.9	5.8	6.6	7.1	6.5	6.5	6.4	6.2	7.1	5.6	6.1
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.5	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0	6.5	6.6	7.1	5.9	6.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	38	40	39	41	43	43	45	47	44	43	42	41	47	38	42
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	64	67	72	70	70	59	74	74	54	78	54	62	78	54	67
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2	<	<	<	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
項	目																	

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			15.7	16.4	20.8	24.4	26.4	27.1	21.1	18.2	13.1	9.9	8.2	10.3	27.1	8.2	17.6
		一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.64	0.68	0.63	0.59	0.58	0.59	0.59	0.57	0.55	0.69	0.87	0.73	0.87	0.55	0.64
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	<	<	<	0.004	<	0.002
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	<	<	0.003	<	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.006	0.009	0.010	0.008	0.010	0.008	0.005	0.006	0.003	<	<	0.010	<	0.006
項	目	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
		ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.003	<	0.002
		ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.04	<	<	0.01	0.01	0.01	<	0.04	<	0.01
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.6	5.6	5.8	5.9	5.8	5.9	6.7	7.2	6.5	6.8	6.5	6.4	7.2	5.6	6.2
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	7.2	7.2	7.3	7.1	6.5	6.0	6.1	6.2	6.0	6.3	6.6	6.7	7.3	6.0	6.6
		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	39	41	40	43	42	44	46	48	45	45	43	42	48	39	43
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	65	66	73	70	78	69	74	78	60	84	63	62	84	60	70
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	0.2	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.2
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.0	16.8	20.1	24.5	25.6	22.9	20.9	17.2	13.5	9.7	8.0	10.6	25.6	8.0	17.1
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.49	0.47	0.42	0.42	0.49	0.50	0.47	0.45	0.53	0.64	0.58	0.58	0.64	0.42	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	<	0.001	<	<	<	0.003	<	0.001
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.003	<	0.002
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.006	0.007	0.007	0.007	0.009	0.007	0.003	0.003	<	<	0.002	0.009	<	0.005
基	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	<	<	0.001	0.003	<	0.001
	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.2	5.4	5.6	6.0	6.1	6.3	7.0	7.3	6.7	6.8	6.3	6.0	7.3	5.2	6.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	6.4	6.6	6.7	6.6	6.2	5.5	5.8	6.1	6.0	6.6	7.2	6.9	7.2	5.5	6.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	39	42	43	47	51	52	50	47	46	46	43	42	52	39	46
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	68	67	72	72	80	76	78	75	64	78	70	56	80	56	71
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
準	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
目	pH 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			15.7	17.3	20.8	24.6	27.5	26.4	21.9	17.2	14.6	9.0	5.2	9.7	27.5	5.2	17.5
		一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.31	0.27	0.30	0.36	0.40	0.31	0.45	0.25	0.60	0.48	0.44	0.41	0.60	0.25	0.38
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.006	0.012	0.013	0.009	0.015	0.009	0.007	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.015	0.001	0.007
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.012	0.018	0.021	0.017	0.023	0.017	0.015	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.023	0.005	0.013
項	目	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.008	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.008	<	0.002
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.004
		ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	<	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	<	<	<	<	<	0.03	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1	5.8	6.4	7.1	7.5	7.7	8.5	8.1	8.2	7.9	7.9	7.2	7.0	8.5	5.8	7.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	7.1	7.7	7.7	8.2	11.2	11.9	7.1	7.9	9.1	9.9	9.3	9.1	11.9	7.1	8.9
		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	22	26	30	33	28	34	33	32	29	26	25	23	34	22	28
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	45	51	64	60	57	58	66	57	47	56	50	43	66	43	55
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	0.000001	0.000001	0.000001	<	<	<	<	<	<	0.000001	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フ ェ ノ ール 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<	<	<	<	<	0.4	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.9	7.8	7.9	7.8	8.3	8.5	7.8	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	8.5	7.4	7.8
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月25日	5月16日	6月13日	7月12日	8月15日	9月12日	10月11日	11月14日	12月13日	1月10日	2月20日	3月13日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.8	17.5	20.3	25.8	26.6	25.4	21.3	17.4	11.0	8.0	7.9	11.0	26.6	7.9	17.3
	一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	0.28	0.24	0.28	0.29	0.32	0.27	0.32	0.23	0.51	0.40	0.36	0.38	0.51	0.23	0.32
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.08	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.08	0.10
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	0.1	<	<	<	<	<	0.1	<	0.1	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	<	<	<	<	0.006	<	0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.009	0.014	0.017	0.019	0.016	0.013	0.011	0.009	0.004	0.003	0.003	0.004	0.019	0.003	0.010
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.006	---	---	<	---	---	<	---	---	<	0.006	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<	<	<	<	0.002	<	<
	ホルモアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	<	0.01	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	15.9	15.5	18.0	17.5	21.5	17.5	18.9	19.5	17.4	19.8	21.0	18.3	21.5	15.5	18.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	12.8	12.8	14.3	13.8	18.2	16.1	13.7	13.7	14.5	15.9	16.8	14.9	18.2	12.8	14.8
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	33	35	38	41	41	39	40	39	36	36	40	35	41	33	38
	蒸 発 残 留 物	≦500	1	82	84	102	90	108	96	98	91	82	95	100	76	108	76	92
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオキシミン	≦0.00001	0.000001	<	<	0.000001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	0.000001	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

県水（真栗浄水場）

令和4年度

項	目	名	水質基準	下限値	---	---	6月13日	7月12日	---	---	---	---	12月13日	1月10日	---	---	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			---	---	18.4	23.4	---	---	---	---	11.0	9.8	---	---	23.4	9.8	15.7
		一 般 細 菌（集 落 数 /ml）	≦100	0	---	---	0	0	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		---	---	不検出	不検出	---	---	---	---	不検出	不検出	---	---			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.1	---	---	0.28	0.35	---	---	---	---	0.53	0.52	---	---	0.53	0.28	0.42
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
質	基	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ベンゼン	≦0.01	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	---	---	0.007	0.008	---	---	---	---	<	0.001	---	---	0.008	<	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	---	---	0.001	0.002	---	---	---	---	0.001	0.001	---	---	0.002	0.001	0.001
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	---	---	0.012	0.015	---	---	---	---	0.002	0.004	---	---	0.015	0.002	0.008
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	---	---	---	<	---	---	---	0.005	<	0.002
		ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	---	---	0.004	0.005	---	---	---	---	0.001	0.002	---	---	0.005	0.001	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	---	---	0.02	0.02	---	---	---	---	<	0.01	---	---	0.02	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1	---	---	6.9	7.8	---	---	---	---	7.8	7.4	---	---	7.8	6.9	7.5
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1	---	---	7.4	7.9	---	---	---	---	9.0	9.5	---	---	9.5	7.4	8.5
		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	---	---	25	31	---	---	---	---	27	23	---	---	31	23	27
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	---	---	68	60	---	---	---	---	56	60	---	---	68	56	61
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	---	---	<	0.000002	---	---	---	---	<	<	---	---	0.000002	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	<	<	<	<
目	項	フ ェ ノ ー ル 類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	---	---	---	<	---	---	---	<	<	<
		有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2	---	---	0.3	0.4	---	---	---	---	<	<	---	---	0.4	<	<
		pH 値	5.8～8.6		---	---	7.2	7.2	---	---	---	---	7.0	7.1	---	---	7.2	7.0	7.1
		味	異常でない		---	---	異常なし	異常なし	---	---	---	---	異常なし	異常なし	---	---			
		臭 気	異常でない		---	---	異常なし	異常なし	---	---	---	---	異常なし	異常なし	---	---			
		色 度（度）	≦5	0.5	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	---	---	<	<	---	---	---	---	<	<	---	---	<	<	<
項	目	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	---	---	0.3	0.3	---	---	---	---	0.3	0.3	---	---	0.3	0.3	0.3

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。