

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			15.6	18.4	22.3	25.0	29.0	27.7	23.1	18.5	13.1	8.4	8.1	9.1	29.0	8.1	18.2
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.46	0.42	0.44	0.46	0.44	0.43	0.51	0.53	0.56	0.54	0.49	0.53	0.56	0.42	0.49
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.004	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.001	<	<	<	0.006	<	0.003
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.001	<	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	0.001
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.008	0.004	0.007	0.007	0.010	0.011	0.008	0.008	0.004	0.002	<	<	0.011	<	0.006
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<	0.003	<	0.002
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	0.02	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	0.01	0.01	<	<	<	0.01	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.3	4.9	5.7	5.2	5.1	5.6	5.5	5.2	5.2	5.8	5.8	5.8	4.9	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.3	5.3	5.1	5.3	5.1	5.0	5.5	5.5	5.3	6.1	6.1	5.9	6.1	5.0	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	34	33	33	36	35	35	38	38	36	35	33	33	38	33	35
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	54	56	70	66	66	66	67	64	59	64	66	56	70	54	63
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			16.0	19.0	22.1	25.4	31.6	29.4	24.5	19.5	13.9	9.0	8.2	9.6	31.6	8.2	19.0
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.46	0.45	0.46	0.43	0.43	0.43	0.50	0.52	0.58	0.55	0.49	0.53	0.58	0.43	0.49
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.05	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.006	0.003	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	<	0.007	<	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<	0.003	<	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.012	0.006	0.010	0.011	0.012	0.013	0.012	0.008	0.006	0.004	0.003	<	0.013	<	0.008
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	<	<	<	<	0.03	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.3	4.9	5.6	5.2	5.0	5.5	5.5	5.2	5.4	5.8	5.8	5.8	4.9	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.4	5.3	5.2	5.3	5.2	5.0	5.4	5.4	5.3	6.3	6.1	5.6	6.3	5.0	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	34	34	35	36	37	36	39	39	37	36	34	34	39	34	36
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	54	54	68	67	68	64	65	65	55	64	59	61	68	54	62
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	0.2	0.3	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			14.9	16.8	20.4	22.8	27.4	27.3	24.3	19.6	15.0	10.3	9.5	9.9	27.4	9.5	18.2
		一 般 細 菌（集落数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.45	0.44	0.44	0.45	0.42	0.43	0.50	0.52	0.57	0.53	0.48	0.52	0.57	0.42	0.48
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.001	<	0.001	<	0.006	<	0.003
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	0.001
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.010	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.008	0.008	0.004	0.002	0.002	<	0.011	<	0.006
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	0.03	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.2	4.9	5.7	5.2	5.1	5.6	5.5	5.2	5.3	5.8	5.8	5.8	4.9	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	4.9	5.5	5.5	5.3	6.1	5.9	6.3	6.3	4.9	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	34	34	33	36	35	35	38	38	36	35	33	33	38	33	35
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	52	47	68	67	68	63	64	61	58	64	62	59	68	47	61
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			17.0	20.0	23.4	26.0	32.4	30.5	25.2	20.5	14.4	9.1	8.5	9.5	32.4	8.5	19.7
		一 般 細 菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.46	0.46	0.45	0.42	0.42	0.43	0.48	0.60	0.56	0.54	0.48	0.53	0.60	0.42	0.49
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.005	0.005	0.002	0.001	0.002	<	0.008	<	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	<	0.003	<	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.012	0.007	0.010	0.011	0.012	0.016	0.012	0.011	0.005	0.003	0.005	<	0.016	<	0.009
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	<	0.005	<	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
		鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.3	4.9	5.6	5.2	5.1	5.3	5.6	5.2	5.3	5.8	5.8	5.8	4.9	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.4	5.4	5.2	5.5	5.1	5.0	5.1	5.6	5.3	6.1	5.9	5.7	6.1	5.0	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	35	34	35	37	37	37	39	42	37	36	33	33	42	33	36
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	52	53	73	66	67	66	64	68	54	69	70	62	73	52	64
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			15.9	16.8	18.7	19.1	26.5	20.1	18.4	16.6	15.1	9.9	12.4	11.9	26.5	9.9	16.8
		一 般 細 菌（集落数 /ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.49	0.51	0.49	0.52	0.52	0.50	0.49	0.53	0.49	0.51
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	<	<	<	0.001	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	0.002	<	<
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総 ト リ ハ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003	<	<
		ト リ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02	0.02	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	12.9	12.5	11.7	13.0	11.7	11.5	11.5	11.3	11.4	11.2	11.1	11.1	13.0	11.1	11.7
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	8.6	8.5	8.8	8.9	8.9	8.7	8.5	8.3	8.3	8.8	8.6	8.6	8.9	8.3	8.6
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	89	88	86	87	84	87	86	86	85	86	82	82	89	82	86
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	124	128	148	138	134	131	129	132	120	134	130	134	148	120	132
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			16.7	20.0	22.6	24.6	30.0	28.1	23.7	19.0	11.4	10.0	6.1	7.9	30.0	6.1	18.3
		一 般 細 菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.44	0.44	0.40	0.40	0.41	0.41	0.45	0.49	0.49	0.48	0.46	0.45	0.49	0.40	0.44
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	<	<	<	0.005	<	0.002
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.007	0.005	0.006	0.007	0.010	0.011	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.011	0.002	0.006
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	8.2	7.8	7.3	8.4	7.5	7.2	7.3	7.5	7.5	6.9	7.8	7.8	8.4	6.9	7.6
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	7.1	6.9	6.8	7.1	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	7.2	7.0	6.7	7.2	6.7	6.9
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	65	62	62	66	63	63	63	65	64	60	59	59	66	59	63
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	92	96	102	110	106	102	97	96	92	95	99	97	110	92	99
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項 目 名		水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	水 温（℃）			15.4	17.6	21.4	23.8	28.9	29.3	25.8	20.7	15.6	11.0	10.0	10.6	29.3	10.0	19.2
	一 般 細 菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	1.01	1.01	0.99	0.99	0.92	0.98	0.92	0.97	1.00	0.98	0.97	0.96	1.01	0.92	0.98
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
準	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<	0.01	<	<
	銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	11.1	10.9	10.1	11.1	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.7	9.7	11.1	9.7	10.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	8.4	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	8.8	8.3	8.2	8.8	7.9	8.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	103	101	99	100	97	100	98	99	98	99	95	95	103	95	99
項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	152	150	156	157	150	156	146	151	148	151	152	160	160	146	152
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH 値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			15.9	18.0	21.0	23.2	28.5	28.0	22.5	19.0	13.7	5.4	9.6	10.3	28.5	5.4	17.9
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.45	0.45	0.42	0.43	0.43	0.49	0.54	0.57	0.54	0.49	0.52	0.57	0.42	0.48
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.005	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総 ト リ ハ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.011	0.006	0.009	0.011	0.012	0.013	0.012	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.013	0.003	0.008
		ト リ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.3	4.9	5.6	5.3	5.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.6	5.6	5.6	4.9	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.6	5.3	5.2	5.3	5.4	5.0	5.3	5.4	5.5	6.4	5.7	5.5	6.4	5.0	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	34	33	34	35	36	36	37	39	36	35	33	33	39	33	35
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	59	57	68	63	66	66	58	68	57	62	66	68	68	57	63
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			14.6	17.2	20.7	23.3	28.6	28.0	24.3	18.2	13.9	4.6	8.8	9.6	28.6	4.6	17.7
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.46	0.45	0.42	0.41	0.45	0.49	0.57	0.59	0.54	0.52	0.49	0.59	0.41	0.49
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.008	0.001	0.004
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総 ト リ ハ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.011	0.009	0.009	0.011	0.014	0.015	0.012	0.010	0.006	0.006	0.004	0.005	0.015	0.004	0.009
		ト リ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.03	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.3	5.0	5.7	5.3	5.2	5.4	5.7	5.3	5.2	5.7	5.7	5.7	5.0	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.5	5.4	5.2	5.4	5.3	5.1	5.3	5.6	5.4	6.3	5.7	5.5	6.3	5.1	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	34	33	34	36	36	36	37	41	36	36	34	34	41	33	35
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	54	56	66	66	65	63	57	70	59	66	64	52	70	52	62
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.3	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			16.5	19.2	22.3	24.8	30.2	29.0	23.7	18.5	14.3	9.8	9.5	9.7	30.2	9.5	19.0
		一 般 細 菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.48	0.46	0.43	0.42	0.42	0.49	0.56	0.58	0.54	0.51	0.49	0.58	0.42	0.49
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.05	0.05	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.006	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.009	0.001	0.005
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.012	0.009	0.010	0.013	0.016	0.017	0.013	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.017	0.005	0.010
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<	<	0.01	0.01	0.01	0.03	<	0.01
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.4	5.5	5.0	5.8	5.3	5.3	5.4	5.7	5.3	5.1	5.7	5.7	5.8	5.0	5.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.5	5.6	5.3	5.5	5.4	5.3	5.2	5.6	5.4	6.0	5.7	5.5	6.0	5.2	5.5
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	35	35	35	38	37	39	38	41	37	36	34	34	41	34	37
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	56	58	73	66	66	68	62	74	64	63	60	62	74	56	64
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	0.2	0.2	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			16.5	20.0	22.2	25.6	30.6	29.2	23.8	19.0	13.9	10.0	8.2	9.7	30.6	8.2	19.1
		一 般 細 菌（集落数/ml）	≤100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≤0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≤0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≤0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.10	0.60	0.62	0.60	0.56	0.48	0.52	0.50	0.55	0.75	0.76	0.82	0.74	0.82	0.48	0.63
		フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.05	<	<	<	0.05	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≤1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≤0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≤0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
準	基	ベンゼン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≤0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≤0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≤0.06	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	<	<	<	<	0.004	<	0.002
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≤0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.002	<	0.001
		臭 素 酸	≤0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≤0.1	0.001	0.007	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.006	0.006	0.002	0.002	<	<	0.009	<	0.005
		トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
		プロモジクロロメタン	≤0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	0.003	<	0.002
項	目	ブ ロ モ ホ ル ム	≤0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≤1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≤0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≤1.0	0.01	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≤200	1.0	6.3	6.1	5.8	6.5	6.1	6.1	6.2	6.4	6.3	6.2	6.8	6.8	6.8	5.8	6.3
		マンガン及びその化合物	≤0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≤200	1.0	6.5	6.1	20.4	6.3	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	6.5	6.4	6.3	20.4	5.7	7.3
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≤300	1	39	38	39	41	42	45	44	46	45	44	42	42	46	38	42
目	目	蒸 発 残 留 物	≤500	1	62	63	80	76	77	76	70	74	67	76	74	67	80	62	72
		陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≤0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≤0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≤0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≤3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	0.2	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度（度）	≤5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≤2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≥0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

"＜"は下限値未満、"――"は未検査を表す。

単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			15.0	17.9	20.2	23.2	29.7	28.4	23.6	19.0	13.7	9.6	8.0	9.1	29.7	8.0	18.1
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.59	0.63	0.61	0.58	0.48	0.52	0.46	0.55	0.72	0.77	0.80	0.70	0.80	0.46	0.62
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.05	<	<	<	<	<	<	<	0.05	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
項	目	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	<	<	0.001	0.004	<	0.002
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.008	0.005	0.007	0.007	0.010	0.010	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003	0.010	0.002	0.006
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
項	目	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	<	0.04	<	0.02
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	6.3	6.3	5.8	6.6	6.1	6.3	6.2	6.6	6.3	6.1	6.9	6.9	6.9	5.8	6.4
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	6.6	6.4	6.3	6.4	6.1	5.9	5.7	6.0	5.8	6.3	6.5	6.4	6.6	5.7	6.2
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	39	39	39	41	42	45	45	48	45	44	42	42	48	39	43
項	目	蒸 発 残 留 物	≦500	1	62	64	80	80	79	77	71	83	71	74	76	72	83	62	74
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ェ オ ス ミ ン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温（℃）			15.0	18.4	18.9	22.0	29.2	27.2	23.3	18.0	13.3	9.7	8.3	9.3	29.2	8.3	17.7
		一 般 細 菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.47	0.47	0.46	0.39	0.43	0.53	0.66	0.77	0.71	0.62	0.51	0.77	0.39	0.54
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
項	目	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	<	<	0.001	0.004	<	0.002
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.007	0.004	0.006	0.007	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.002	<	0.003	0.010	<	0.006
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		プロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.003	<	0.002
		ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	0.01	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.9	6.0	5.8	6.6	6.2	6.3	6.4	6.7	6.5	6.2	6.6	6.6	6.7	5.8	6.3
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	6.7	6.7	5.4	6.7	5.4	5.9
		カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	40	42	45	48	48	50	48	51	49	43	41	41	51	40	46
		蒸 発 残 留 物	≦500	1	58	66	74	75	78	75	79	78	69	72	74	59	79	58	71
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.2(0.3)	<	<	<	0.2	<	<	0.3	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.0	7.2
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		色 度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			14.4	17.3	20.3	23.4	29.4	28.7	23.6	19.3	13.9	8.9	7.6	9.5	29.4	7.6	18.0
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.33	0.35	0.37	0.33	0.27	0.64	0.41	0.43	0.56	0.53	0.40	0.38	0.64	0.27	0.42
		フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	0.07	<	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
		ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		四 塩 化 炭 素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	質	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≦0.06	0.001	0.008	0.006	0.009	0.007	0.007	0.016	0.007	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.016	0.001	0.006
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002
		臭 素 酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.015	0.012	0.016	0.014	0.019	0.026	0.017	0.011	0.006	0.005	0.006	0.006	0.026	0.005	0.013
		トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.009	---	---	<	---	---	<	0.009	<	0.003
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≦0.03	0.001	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.007	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004
準	項	ブ ロ モ ホ ル ム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	0.001	<	<	<	<	<	<	<	0.001	<	<
		ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	<	<	<	<	0.03	<	0.01
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	7.5	7.4	6.9	8.1	12.4	7.9	7.8	7.6	7.0	6.5	7.5	7.5	12.4	6.5	7.8
		マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≦200	1.0	8.0	8.1	7.9	9.0	11.4	10.1	7.6	8.2	8.2	9.4	8.8	8.6	11.4	7.6	8.8
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	27	27	27	27	42	32	39	33	27	23	24	24	42	23	29
目	項	蒸 発 残 留 物	≦500	1	44	52	66	60	84	64	62	53	46	46	52	50	84	44	57
		陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.2(0.3)	<	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	<	<	<	<	<	<	0.6	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.8	7.9	8.0	8.3	7.8	8.0	8.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	8.3	7.3	7.7
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≧0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

“<”は下限値未満、“---”は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

項	目	名	水質基準	下限値	4月24日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	最大値	最小値	平均値
水	質	水 温 (℃)			15.4	18.0	21.0	23.9	27.2	27.0	21.0	17.5	13.2	7.2	7.4	8.8	27.2	7.2	17.3
		一 般 細 菌 (集 落 数 /ml)	≤100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大 腸 菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水 銀 及 び そ の 化 合 物	≤0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		鉛 及 び そ の 化 合 物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		六 価 ク ロ ム 化 合 物	≤0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		亜 硝 酸 態 窒 素	≤0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
基	準	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.10	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.36	0.31	0.36	0.44	0.40	0.34	0.32	0.44	0.25	0.33
		フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.09	0.10
		ホウ素及びその化合物	≤1.0	0.1	<	0.1	0.1	0.1	0.1	<	<	<	<	<	<	0.1	0.1	<	<
		四 塩 化 炭 素	≤0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		1,4- ジ オ キ サ ン	≤0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		テトラクロロエチレン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		トリクロロエチレン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
項	目	ベンゼン	≤0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 素 酸	≤0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ 酢 酸	≤0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ク ロ ロ ホ ル ム	≤0.06	0.001	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	<	<	0.001	0.005	<	0.003
		ジ ク ロ ロ 酢 酸	≤0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
		ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.1	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004
		臭 素 酸	≤0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		総トリハロメタン	≤0.1	0.001	0.013	0.012	0.013	0.014	0.018	0.017	0.013	0.010	0.007	0.005	0.004	0.005	0.018	0.004	0.011
		トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	≤0.03	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
項	目	ブ ロ モ ホ ル ム	≤0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	<	<	0.002	<	0.001
		ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		亜鉛及びその化合物	≤1.0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<	0.01	0.02	<	0.01
		アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
		鉄 及 び そ の 化 合 物	≤0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		銅 及 び そ の 化 合 物	≤1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		ナトリウム及びその化合物	≤200	1.0	19.8	21.5	20.3	22.0	20.4	18.1	16.8	19.0	17.4	17.6	16.3	16.3	22.0	16.3	18.8
		マンガン及びその化合物	≤0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		塩 化 物 イ オ ン	≤200	1.0	14.7	16.0	16.3	16.9	15.8	15.0	13.2	14.9	14.3	15.9	14.3	15.9	16.9	13.2	15.3
		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≤300	1	38	36	36	36	42	40	43	40	37	35	34	34	43	34	37
項	目	蒸 発 残 留 物	≤500	1	84	97	96	104	109	97	94	90	88	91	52	96	109	52	92
		陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		ジエオスミン	≤0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		非イオン界面活性剤	≤0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		フェノール類	≤0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
		有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≤3	0.2(0.3)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	<	<	<	<	<	0.3	<	<
		pH 値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
		味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		臭 気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
項	目	色 度 (度)	≤5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		濁 度 (度)	≤2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		残 留 塩 素	≥0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

有機物等(全有機炭素(TOC)量)の定量下限値は4月から9月までは0.2mg/L、10月以降は0.3mg/L

"＜"は下限値未満、"――"は未検査を表す。

単位は、記載のない限り、mg/lとする。