福井市重立町　（九頭竜水系　原目配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.6	18.6	21.7	26.4	28.2	27.9	22.4	19.0	12.7	7.7	5.6	6.6	28.2	5.6	17.6
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.45	0.47	0.43	0.52	0.43	0.46	0.50	0.52	0.59	0.53	0.51	0.53	0.59	0.43	0.50
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	<	0.002	0.001	0.005	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.001	0.002	<	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	0.005	0.010	0.007	0.009	0.010	0.008	0.006	0.005	<	0.005	0.003	0.010	<	0.006
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	<	<	<	<	0.03	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	0.02	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.8	5.0	5.3	5.0	5.4	5.5	6.2	5.8	5.5	5.5	5.6	5.7	6.2	4.8	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.5	5.8	5.6	5.2	5.6	5.4	6.1	5.8	5.8	6.2	6.9	7.7	7.7	5.2	6.0
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	32	35	37	37	38	38	41	40	35	37	37	35	41	32	37
	蒸発残留物	≦500	1	63	63	52	64	70	70	70	72	66	54	70	63	72	52	65
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	0.000001	<	<	<	<	<	0.000001	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素（TOC）量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	---	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市栂野町　（九頭竜水系　九頭竜配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.0	19.3	22.3	26.1	29.4	29.5	23.5	19.3	13.8	7.9	7.4	7.4	29.5	7.4	18.4
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.45	0.46	0.45	0.50	0.41	0.47	0.50	0.53	0.59	0.53	0.50	0.53	0.59	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.007	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.006	0.010	0.009	0.014	0.014	0.011	0.008	0.006	0.003	0.006	0.006	0.014	0.003	0.008
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	<	<	<	<	0.03	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.8	5.2	5.1	5.1	5.5	5.5	6.2	5.7	5.4	5.6	5.6	5.7	6.2	4.8	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.3	5.9	5.6	5.2	5.5	5.5	6.0	5.7	5.7	6.5	6.8	7.5	7.5	5.2	5.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	33	37	38	38	39	40	43	41	36	37	37	37	43	33	38
	蒸発残留物	≦500	1	59	62	53	66	72	72	70	72	68	66	54	63	72	53	65
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	6.9	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市黒丸町　（九頭竜水系　九頭竜配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.7	17.1	20.4	23.2	27.3	27.7	23.4	19.9	15.4	9.9	7.9	7.9	27.7	7.9	17.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.44	0.46	0.45	0.52	0.42	0.47	0.50	0.52	0.60	0.52	0.50	0.53	0.60	0.42	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.07	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	0.002	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.004	0.005	0.010	0.005	0.010	0.012	0.008	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.012	0.003	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	<	<	<	0.04	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.8	5.1	5.2	5.0	5.4	5.4	6.2	5.8	5.4	5.5	5.6	5.6	6.2	4.8	5.4
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.2	5.6	5.7	5.3	5.5	5.4	6.1	5.7	6.0	6.2	6.9	7.7	7.7	5.2	5.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	32	35	37	37	37	38	41	41	35	37	37	35	41	32	37
	蒸発残留物	≦500	1	60	60	54	64	70	70	66	73	61	60	66	64	73	54	64
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素（TOC）量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市久喜津町　（九頭竜水系　九頭竜水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			16.8	20.1	23.7	26.5	31.1	30.6	22.4	20.2	13.7	8.2	7.9	8.2	31.1	7.9	19.1
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.44	0.45	0.43	0.51	0.41	0.46	0.50	0.52	0.59	0.52	0.50	0.53	0.59	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.07	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.001	0.002	<	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	<	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.006	0.010	0.005	0.013	0.012	0.008	0.006	0.005	0.003	0.006	0.006	0.013	0.003	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	<	<	<	<	0.03	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.8	5.1	5.2	5.1	5.5	5.5	6.2	5.8	5.5	5.5	5.6	5.8	6.2	4.8	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.2	5.6	5.6	5.2	5.5	5.4	6.1	5.6	5.8	6.2	6.8	7.6	7.6	5.2	5.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	33	36	38	38	39	39	42	41	36	37	37	37	42	33	38
	蒸発残留物	≦500	1	61	63	60	68	71	74	68	72	68	75	64	65	75	60	67
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	0.4	<	<	<	<	<	0.4	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	6.9	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市西木田3丁目　（一本木水系　足羽山配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			16.4	16.9	18.7	19.7	21.6	21.7	19.0	16.8	15.0	11.1	11.9	11.6	21.7	11.1	16.7
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.51	0.51	0.62	0.62	0.63	0.64	0.63	0.63	0.64	0.64	0.62	0.64	0.64	0.51	0.61
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.08	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.08	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	<	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	<	0.002
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	<	0.001	<	<
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	0.001	0.001	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	11.4	11.7	12.3	12.1	12.6	12.6	12.7	12.3	12.5	12.9	14.0	13.4	14.0	11.4	12.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	8.9	8.7	8.8	8.8	8.6	8.7	8.7	8.7	8.9	9.3	11.0	10.3	11.0	8.6	9.1
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	86	86	78	76	77	77	78	76	75	78	86	81	86	75	79
	蒸発残留物	≦500	1	134	128	120	134	126	126	120	124	121	124	130	132	134	120	127
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	0.000001	<	<	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市三尾野町　（江端水系　杉谷配水池）

令和6年度

	項目名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			16.1	18.6	21.3	27.3	28.6	28.5	22.9	19.9	13.2	8.9	5.1	7.1	28.6	5.1	18.1
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.43	0.43	0.41	0.43	0.39	0.42	0.44	0.45	0.47	0.46	0.45	0.47	0.47	0.39	0.44
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.001	<	<	0.001	0.001	0.005	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.007	0.010	0.009	0.011	0.013	0.006	0.005	0.003	<	0.003	0.003	0.013	<	0.006
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	<	0.001	0.001	0.004	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	0.01	0.01	0.01	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	7.2	7.2	7.5	7.3	8.0	8.1	8.5	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	8.5	7.2	7.7
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.9	7.9	8.3	8.3	7.0	7.5
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	61	61	64	64	68	69	73	69	68	70	70	67	73	61	67
	蒸発残留物	≦500	1	89	93	99	104	106	110	108	110	105	103	110	107	110	89	104
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市二日市町　（森田水系　森田配水塔）

令和6年度

項目名		水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			14.7	18.0	21.4	24.1	28.8	28.9	23.7	20.3	16.0	10.1	8.4	8.3	28.9	8.3	18.6
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.99	0.97	0.99	0.96	0.98	0.97	0.74	0.76	0.78	0.78	0.74	0.77	0.99	0.74	0.87
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	<	<	<	<	<	<	0.002	0.001	<	<	0.001	0.001	0.002	<	<
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.001	0.002	<	<
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	<	<	<	<	<	<	0.006	0.003	0.002	<	0.003	0.003	0.006	<	<
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	<	<	<	<	<	<	0.002	0.001	0.001	<	0.001	0.001	0.002	<	<
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	12.7	10.0	9.7	9.7	10.2	10.1	8.3	7.7	7.8	8.0	8.0	8.1	12.7	7.7	9.2
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	7.2	7.2	7.1	7.8	7.8	8.0	8.4	7.1	7.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	99	99	100	98	99	101	75	70	69	72	73	70	101	69	85
	蒸発残留物	≦500	1	144	152	136	160	152	152	108	111	108	110	106	112	160	106	129
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.6
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市深谷町　（川西水系 川西配水池）

令和6年度

項目名		水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.6	18.0	20.6	23.5	28.3	28.5	21.7	18.2	14.1	7.2	7.8	8.4	28.5	7.2	17.7
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.45	0.46	0.45	0.49	0.41	0.47	0.50	0.53	0.57	0.53	0.49	0.53	0.57	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.004	0.007	0.005	0.007	0.008	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.008	0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.005	0.009	0.014	0.010	0.015	0.016	0.011	0.008	0.006	0.005	0.007	0.006	0.016	0.005	0.009
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.8	5.2	5.1	5.0	5.5	5.5	6.1	5.7	5.4	5.7	5.7	5.8	6.1	4.8	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.3	5.8	5.7	5.3	5.5	5.4	5.8	5.7	5.5	6.6	6.8	7.5	7.5	5.3	5.9
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	32	36	37	36	37	38	41	40	36	36	36	36	41	32	37
	蒸発残留物	≦500	1	58	60	54	69	64	66	66	68	62	71	60	66	71	54	64
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市一王寺町　　(川西水系　一王寺加圧所)

令和6年度

項目名		水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温(℃)			14.4	17.2	21.2	24.0	28.4	28.4	23.2	15.0	14.1	7.5	6.8	7.2	28.4	6.8	17.3
	一般細菌(集落数/ml)	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.46	0.46	0.48	0.41	0.47	0.50	0.46	0.57	0.53	0.50	0.52	0.57	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.003	0.005	0.009	0.006	0.008	0.010	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.010	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.010	0.017	0.011	0.016	0.019	0.011	0.009	0.008	0.006	0.008	0.007	0.019	0.006	0.011
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	0.02	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.9	5.2	5.1	5.1	5.4	5.6	6.2	5.8	5.4	5.8	5.8	5.8	6.2	4.9	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.4	5.8	5.7	5.3	5.7	5.6	6.0	5.7	5.5	6.6	6.8	7.6	7.6	5.3	6.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	≦300	1	33	36	36	36	36	38	42	41	36	37	36	36	42	33	37
	蒸発残留物	≦500	1	52	60	56	68	68	70	65	66	66	60	66	66	70	52	64
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	0.000001	<	<	<	<	<	0.000001	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等(全有機炭素(TOC)量)	≦3	0.3	<	<	<	<	0.3	<	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度(度)	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度(度)	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市小丹生町　（川西水系　川西南配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.7	18.1	22.6	25.0	28.9	29.2	22.6	18.8	14.0	9.9	8.5	8.6	29.2	8.5	18.5
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.47	0.47	0.45	0.48	0.41	0.47	0.49	0.53	0.57	0.54	0.50	0.51	0.57	0.41	0.49
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.002	0.005	0.007	0.006	0.008	0.010	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.010	0.015	0.012	0.017	0.019	0.012	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.019	0.006	0.011
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.005	---	---	<	---	---	<	0.005	<	0.002
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	0.01	0.02	<	0.02	0.02	<	<	<	<	<	<	<	0.02	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	4.9	5.2	5.1	5.1	5.6	5.6	6.1	5.8	5.5	5.8	5.8	5.8	6.1	4.9	5.5
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.5	5.8	5.5	5.3	5.7	5.5	5.8	5.6	5.5	6.6	6.9	7.6	7.6	5.3	6.0
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	34	37	37	38	38	39	42	41	37	38	37	37	42	34	38
	蒸発残留物	≦500	1	53	62	58	67	73	72	68	69	64	74	64	68	74	53	66
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市半田町　（田治島水系　田治島配水池）

令和6年度

	項目名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.5	19.5	23.1	26.8	29.2	29.2	22.5	20.1	13.6	9.6	7.2	8.6	29.2	7.2	18.7
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.61	0.63	0.60	0.58	0.54	0.55	0.48	0.53	0.63	0.96	0.80	0.78	0.96	0.48	0.64
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.07	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<	0.001	<	0.004	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	<	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	<	0.002	<	0.001
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.005	0.009	0.005	0.007	0.008	0.006	0.004	0.005	0.002	0.003	<	0.009	<	0.005
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<	0.003	<	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.8	6.0	5.9	5.9	6.3	6.3	6.7	6.6	6.3	6.6	6.6	6.5	6.7	5.8	6.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	6.8	6.5	6.4	6.1	6.1	6.2	6.1	5.8	5.7	6.6	7.0	7.7	7.7	5.7	6.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	39	41	42	41	44	45	47	47	44	46	46	44	47	39	44
	蒸発残留物	≦500	1	58	67	63	76	78	80	76	76	68	77	78	74	80	58	73
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市脇三ヶ町　（田治島水系　西新配水池）

令和6年度

項目名		水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.5	18.0	20.7	23.6	27.4	27.6	22.8	19.8	13.4	8.3	6.6	6.7	27.6	6.6	17.4
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.66	0.63	0.62	0.59	0.56	0.55	0.48	0.54	0.62	0.96	0.85	0.78	0.96	0.48	0.65
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.07	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.07	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.001	0.002	<	0.001	<	0.005	<	0.002
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.007	0.010	0.007	0.011	0.012	0.009	0.005	0.006	0.002	0.005	0.002	0.012	0.002	0.007
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	<	0.01	0.01	0.01	<	<	0.01	<	<	<	0.01	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	0.04	<	0.02	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	<	0.07	<	0.03
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.9	6.0	5.8	6.0	6.4	6.3	6.8	6.5	6.3	6.8	6.8	6.6	6.8	5.8	6.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	5.9	5.9	6.6	6.9	7.7	7.7	5.9	6.4
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	40	41	41	42	44	45	49	47	44	47	48	44	49	40	44
	蒸発残留物	≦500	1	62	68	61	77	80	82	77	78	72	79	82	70	82	61	74
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.3	6.9	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市宿布町　（篠尾水系　篠尾配水池）

令和6年度

項目	名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.6	17.1	20.8	20.8	27.0	26.9	22.6	19.3	13.3	8.8	6.4	7.2	27.0	6.4	17.0
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.55	0.47	0.46	0.51	0.42	0.44	0.49	0.61	0.60	0.63	0.53	0.57	0.63	0.42	0.52
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.007	0.006	0.003	0.002	0.002	<	0.002	0.001	0.007	<	0.003
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.006	0.012	0.008	0.014	0.013	0.009	0.008	0.006	0.002	0.006	0.005	0.014	0.002	0.008
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.003	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	0.01	<	<	0.01	<	0.02	<	<	<	<	0.02	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.1	6.4	6.3	6.1	6.3	6.1	6.0	6.4	5.5	5.9
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	6.1	6.2	6.0	5.6	5.8	5.6	5.8	5.6	5.5	7.1	7.2	8.2	8.2	5.5	6.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	40	41	43	44	46	48	47	48	43	43	42	41	48	40	44
	蒸発残留物	≦500	1	75	60	59	72	72	83	72	82	68	76	66	67	83	59	71
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.000001	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	0.3	<	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市大森町　（日野川水系　片粕配水池）

令和6年度

	項目名	水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			13.5	17.4	19.5	22.4	28.0	28.3	22.2	19.4	14.8	8.6	6.8	7.5	28.3	6.8	17.4
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.36	0.26	0.33	0.38	0.28	0.48	0.53	0.47	0.59	0.43	0.43	0.41	0.59	0.26	0.41
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.004	0.010	0.015	0.012	0.016	0.010	0.007	0.004	0.005	0.001	0.003	0.003	0.016	0.001	0.007
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.009	0.018	0.025	0.020	0.028	0.019	0.015	0.010	0.009	0.005	0.010	0.009	0.028	0.005	0.015
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.006	---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	<	0.006	<	0.004
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.006	0.007	0.006	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.009	0.002	0.005
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	<	<	<	0.04	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	6.3	6.7	6.8	6.5	7.1	7.2	7.6	7.2	6.6	7.1	8.0	7.6	8.0	6.3	7.1
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	8.0	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	9.4	10.2	12.4	12.1	12.4	7.2	8.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	23	28	28	26	31	32	34	32	25	25	28	25	34	23	28
	蒸発残留物	≦500	1	46	46	38	58	57	65	58	62	40	56	51	63	65	38	53
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	0.000003	0.000010	0.000001	<	<	<	<	<	0.000010	<	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	0.3	<	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.5	7.8	7.8	7.9	8.2	8.1	7.6	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	8.2	7.2	7.6
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。

福井市下市町　（真栗水系　末配水池）

令和6年度

項目名		水質基準	下限値	4月15日	5月14日	6月10日	7月8日	8月13日	9月9日	10月28日	11月18日	12月9日	1月20日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.7	17.9	22.0	24.0	28.7	29.0	22.1	18.8	13.4	7.6	7.7	8.1	29.0	7.6	17.9
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	<	0.001	<	<	0.004	<	0.001
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.41	0.42	0.42	0.41	0.23	0.40	0.44	0.38	0.46	0.34	0.31	0.31	0.46	0.23	0.38
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	0.05	0.05	0.09	0.06	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.05	0.08
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	0.1	0.1	0.1	0.1	<	0.1	0.1	0.1	0.1	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<	---	---	<	<	---	<	<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.003	0.007	0.009	0.006	0.008	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.009	0.001	0.004
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	0.002	---	---	<	---	---	<	0.002	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.010	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.010	0.003	0.005
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.009	0.015	0.022	0.015	0.030	0.024	0.017	0.012	0.010	0.007	0.010	0.011	0.030	0.007	0.015
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	<	---	---	<	0.004	<	<
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.003	0.005	0.007	0.004	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.009	0.002	0.005
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	<	0.001
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	0.006	---	---	<	---	---	<	0.006	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<	<	<	<	<	0.02	<	<
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	10.3	7.9	8.5	11.6	21.7	21.8	20.3	19.5	18.7	19.4	20.5	21.8	21.8	7.9	16.8
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	9.5	7.5	8.0	10.7	16.8	16.6	15.5	15.6	15.7	17.3	17.5	19.6	19.6	7.5	14.2
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	34	37	37	37	42	42	43	40	37	36	40	40	43	34	39
	蒸発残留物	≦500	1	78	60	61	70	78	87	87	110	90	94	93	121	121	60	86
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	0.000002	0.000005	<	<	<	<	<	<	0.000005	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<	---	---	<	---	---	<	<	<	<
	有機物等（全有機炭素(TOC)量）	≦3	0.3	<	<	<	<	0.3	<	<	<	<	<	<	<	0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.5	7.1	7.3
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。