福井市深谷町　（川西水系 川西配水池）

令和8年度

	項目名	水質基準	下限値	4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月12日	9月14日							最大値	最小値	平均値
水質基準項目	水温（℃）			15.6	22.5	22.0	28.3	29.0	27.7							29.0	15.6	24.2
	一般細菌（集落数/ml）	≦100	0	0	1	0	0	0	0							1	0	0
	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	鉛及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	六価クロム化合物	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.10	0.51	0.44	0.46	0.46	0.46	0.54							0.54	0.44	0.48
	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	ホウ素及びその化合物	≦1.0	0.1	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	四塩化炭素	≦0.002	0.0002	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.004	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	ジクロロメタン	≦0.02	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	トリクロロエチレン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	PFOS及びPFOA	≦0.00005	0.000001	---	---	0.000002	---	---	0.000003							0.000003	0.000002	0.000003
	ベンゼン	≦0.01	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	塩素酸	≦0.6	0.06	---	---	<	<	---	<							<	<	<
	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	クロロホルム	≦0.06	0.001	0.003	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008							0.009	0.003	0.007
	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	ジブロモクロロメタン	≦0.1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003							0.003	0.001	0.002
	臭素酸	≦0.01	0.001	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	総トリハロメタン	≦0.1	0.001	0.006	0.015	0.012	0.013	0.017	0.015							0.017	0.006	0.013
	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	---	---	0.005	---	---	0.004							0.005	0.004	0.004
	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.001	0.002	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004							0.005	0.002	0.004
	ブロモホルム	≦0.09	0.001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	亜鉛及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.01	<	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01							0.02	<	0.01
	鉄及びその化合物	≦0.3	0.01	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	銅及びその化合物	≦1.0	0.01	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	ナトリウム及びその化合物	≦200	1.0	5.1	5.2	5.4	5.3	5.5	5.6							5.6	5.1	5.3
	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.005	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	塩化物イオン	≦200	1.0	5.6	5.5	5.8	5.7	5.7	5.6							5.8	5.5	5.7
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	≦300	1	35	35	37	38	39	43							43	35	38
	蒸発残留物	≦500	1	60	62	50	48	66	74							74	48	60
	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.005	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	フェノール類	≦0.005	0.0005	---	---	<	---	---	<							<	<	<
	有機物等（全有機炭素（TOC）量）	≦3	0.3	<	<	<	0.3	0.3	<							0.3	<	<
	pH値	5.8～8.6		7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1							7.2	7.1	7.1
	味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし
	色度（度）	≦5	0.5	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	濁度（度）	≦2	0.2	<	<	<	<	<	<							<	<	<
	残留塩素	≧0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1							0.2	0.1	0.1

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。