福井市半田町　（田治島水系　田治島配水池）

令和8年度

| | 項目名 | 水質基準 | 下限値 | 4月13日 | 5月18日 | 6月8日 | 7月13日 | 8月12日 | 9月14日 | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 水温（℃） | | | 16.5 | 22.0 | 24.1 | 26.4 | 29.7 | 29.0 | | | | | | | 29.7 | 16.5 | 24.6 |
| | 一般細菌（集落数/ml） | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 大腸菌 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 0.0003 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 0.00005 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 六価クロム化合物 | ≦0.02 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 0.004 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | シアン化物イオン及び塩化シアン | ≦0.01 | 0.001 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 0.10 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | | | | | | | 0.69 | 0.52 | 0.61 |
| | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 0.05 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | ホウ素及びその化合物 | ≦1.0 | 0.1 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 0.0002 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 0.005 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ≦0.04 | 0.004 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | ジクロロメタン | ≦0.02 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | PFOS及びPFOA | ≦0.00005 | 0.000001 | --- | --- | 0.000002 | --- | --- | 0.000002 | | | | | | | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 |
| | ベンゼン | ≦0.01 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 塩素酸 | ≦0.6 | 0.06 | --- | --- | < | < | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 0.002 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | クロロホルム | ≦0.06 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | | | | | | 0.004 | 0.001 | 0.003 |
| | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 0.002 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | | | | | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| | 臭素酸 | ≦0.01 | 0.001 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | | | | | | | 0.009 | 0.003 | 0.007 |
| | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 0.002 | --- | --- | 0.002 | --- | --- | < | | | | | | | 0.002 | < | < |
| | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | | | | | | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| | ブロモホルム | ≦0.09 | 0.001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 0.005 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | 亜鉛及びその化合物 | ≦1.0 | 0.01 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 0.01 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 0.01 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 銅及びその化合物 | ≦1.0 | 0.01 | < | < | < | 0.01 | < | 0.01 | | | | | | | 0.01 | < | < |
| | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 1.0 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | 6.7 | 6.1 | 6.4 |
| | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 0.005 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 塩化物イオン | ≦200 | 1.0 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | | | | | | | 7.3 | 6.1 | 6.7 |
| | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | ≦300 | 1 | 43 | 44 | 44 | 47 | 50 | 55 | | | | | | | 55 | 43 | 47 |
| | 蒸発残留物 | ≦500 | 1 | 66 | 78 | 62 | 74 | 84 | 98 | | | | | | | 98 | 62 | 77 |
| | 陰イオン界面活性剤 | ≦0.2 | 0.02 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | ジェオスミン | ≦0.00001 | 0.000001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 0.000001 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 非イオン界面活性剤 | ≦0.02 | 0.005 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | フェノール類 | ≦0.005 | 0.0005 | --- | --- | < | --- | --- | < | | | | | | | < | < | < |
| | 有機物等（全有機炭素（TOC）量） | ≦3 | 0.3 | < | < | < | 0.3 | < | < | | | | | | | 0.3 | < | < |
| | pH値 | 5.8～8.6 | | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | | | | | | | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| | 味 | 異常でない | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 臭気 | 異常でない | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 色度（度） | ≦5 | 0.5 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 濁度（度） | ≦2 | 0.2 | < | < | < | < | < | < | | | | | | | < | < | < |
| | 残留塩素 | ≧0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | 0.3 | 0.2 | 0.2 |

"<"は下限値未満、"---"は未検査を表す。
単位は、記載のない限り、mg/lとする。