

定期(毎月)検査地点とPFOS及びPFOA検査結果

令和8年度

	水系	配水池	定期(毎月) 検査地点	検査結果 (水質基準値:50 ng/L以下)			
				6月8日 採水			
1	九頭竜水 系	九頭竜配水池	柵野町	3 ng/L	9月予定	12月予定	3月予定
2			黒丸町	2 ng/L			
3			久喜津町	3 ng/L			
4		原目配水池	重立町	2 ng/L			
5	一本木水 系	足羽山配水池	西木田 3丁目	1 ng/L未満			
6	森田水 系	森田配水塔	二日市 町	4 ng/L			
7	田治島水 系	田治島配水池	半田町	2 ng/L			
8		西新配水池	脇三ヶ 町	2 ng/L			
9	江端水 系	杉谷配水池	三尾野 町	1 ng/L未満			
10	篠尾水 系	篠尾配水池	宿布町	1 ng/L			
11	川西水 系	川西配水池	深谷町	2 ng/L			
12		燈豊配水池	一王寺 町	2 ng/L			
13		川西南配水池	小丹生 町	2 ng/L			
14	真栗水 系	末配水池	下市町	1 ng/L未満			
15		片粕配水池	大森町	1 ng/L未満			

※ 1 ng/L = 0.000001 mg/L

※ 令和8年度から検査機関における測定手法の改善により、定量下限値が1ng/Lに低下しました。

検査地点

