整理番号	2413				
施設名称	九頭竜（表流水）				
機器名称	1号ろ過流量(差圧伝送器)				
節		細節		資産分類1	
型式	EDR-N7				
定格	0～500㎥/時、0～7.35kPa 電源DC24V				
製造者	日立製作所				
製造番号	1143961				
製造年月	2007/03	平成 19 年 3 月			
設置場所	ろ過池				
工事名称	浄16 計装機器取替工事				
受注者	株式会社 柿本商会				
竣工年月	2007/03	平成 19 年 3 月			
耐用年数	年				
廃棄処分年月日					
付属機器	名称	型式	定格	製造者	製造番号
	避雷器	X-ERT-52W		日立製作所	K52917109
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	H4L4A031E
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	H4L4A032E
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	ー
	電電ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ	X-ECV	入力AC100V 0～200Ω	日立製作所	1115292B
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	EDB-34R	電源DC24V 入力DC4～20mA	日立製作所	11152913B
	指示計	SR37	0～2.5m 入力DC4～20mA	日立製作所	1115293A

維持管理（修繕・点検）履歴

年月日	維持管理の内容	業者名	金額	備考
H28.12.20	浄管1023 圧力・差圧発信器保守点検業務 1～10号差圧伝送器（ろ過流量・損失水頭）の点検	㈱柿本商会 福井支店	↓他の点検も含む 745,200	S3(A)に保管

整理番号	2414				
施設名称	九頭竜(表流水)				
機器名称	2号ろ過流量(差圧伝送器)				
節		細節		資産分類1	
型式	EDR-N7				
定格	0～7.35KPa　電源DC24V				
製造者	日立製作所				
製造番号	1143962				
製造年月	2007/03	平成　19 年　3 月			
設置場所	ろ過池				
工事名称	浄16　計装機器取替工事				
受注者	株式会社　柿本商会				
竣工年月	'2007/03	平成　　年　　月			
耐用年数	年				
廃棄処分年月日					

付属機器	名称	型式	定格	製造者	製造番号
	避雷器	X-ERT-52W		日立製作所	K52917103
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	H4L4A021E
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	H4L4A029E
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	ー
	電電ﾎﾟｼﾞｯｼｮﾅｰ	X-ECV	入力AC100V　0～200Ω	日立製作所	1115291B
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	EDB-34R	電源DC24V　入力DC4～20mA	日立製作所	1115292
	指示計	SR37	0～2.5m　入力DC4～20mA	日立製作所	1115294A

維持管理(修繕･点検)履歴

年月日	維持管理の内容	業者名	金額	備考
H28.12.19	浄管1023　圧力･差圧発信器保守点検業務 1～10号差圧伝送器(ろ過流量･損失水頭)の点検	㈱柿本商会　福井支店	↓他の点検も含む 745,200	S3(A)に保管

整理番号	2423				
施設名称	九頭竜（表流水）				
機器名称	表洗流量(差圧伝送器)				
節		細節		資産分類1	
型式	EDR-510				
定格	0～1500mmH2O				
製造者	日立製作所				
製造番号	1162645				
製造年月	1996/02	平成　8 年　2 月			
設置場所	ろ過池階段下				
工事名称					
受注者					
竣工年月		平成　　年　　月			
耐用年数	年				
廃棄処分年月日					

付属機器	名称	型式	定格	製造者	製造番号
	避雷器	X-ERT-52W		日立製作所	K52911604
	避雷器	X-ER-5S		日立製作所	
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	EDB-34R	電源DC24V　入力DC4～20mA	日立製作所	1162645A
	VF変換器	210VF	入力DC1～5V　電源DC24V	日立製作所	
	ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾀｰ	X-ESC	電源DC24V　50msec	日立製作所	1162645C
	指示計	H22	0～120×10m3/h	日立製作所	1162644B

維持管理（修繕・点検）履歴

年月日	維持管理の内容	業者名	金額	備考
H28.12.20	浄管1023　圧力・差圧発信器保守点検業務 1～10号差圧伝送器（ろ過流量・損失水頭）等の点検	㈱柿本商会　福井支店	↓他の点検も含む 745,200	S3(A)に保管
H31.3.18	浄管17　九頭竜浄水場　表洗流量差圧伝送器整備工事 差圧伝送器1台、ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ1個、屋内避雷器1個、屋外避雷器1個取替。	㈱柿本商会　福井支店	1,166,400	S3(U)に保管
R1.8.30	№111　九頭竜浄水場　ろ過流量計設備修繕 流入管（銅管→ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽに変更）	㈱柿本商会　福井支店	↓表洗含む 250,560	S3(Q)に保管

整理番号	2424					
施設名称	九頭竜（表流水）					
機器名称	逆洗流量(差圧伝送器)					
節		細節		資産分類1		
型式	EDR-510					
定格	0～3000mmH2O					
製造者	日立製作所					
製造番号	1162644					
製造年月	1996/02	平成　8 年　2 月				
設置場所	ろ過池階段下					
工事名称						
受注者						
竣工年月		平成　年　月				
耐用年数	年					
廃棄処分年月日						

付属機器	名称	型式	定格	製造者	製造番号
	避雷器	避雷器		日立製作所	K5291603
	避雷器	避雷器		日立製作所	
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ	電源DC24V　入力DC4～	日立製作所	1162644A
	VF変換器	VF変換器	入力DC1～5V　電源DC	日立製作所	H6B2M026N
	ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾀｰ	ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾀｰ	電源DC24V　50msec	日立製作所	1162644C
	指示計	指示計	0～720×10m3/h	日立製作所	1162645B

維持管理（修繕・点検）履歴

年月日	維持管理の内容	業者名	金額	備考
R1.8.30	№111　九頭竜浄水場　ろ過流量計設備修繕 流入管（銅管→ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽに変更）	㈱柿本商会　福井支店	↓表洗含む 250,560	S3(Q)に保管

整理番号	2426				
施設名称	九頭竜（表流水）				
機器名称	総ろ過流量(電磁流量計)				
節		細節		資産分類1	
型式	LF15006WBCBCCA				
定格	φ６００　7.5K				
製造者	東芝				
製造番号	52305914				
製造年月	2005/03	平成　17 年　　3 月			
設置場所	総ろ過流量計ピット内				
工事名称	浄29　九頭竜浄水場総ろ過流量計（他１台）取替工事				
受注者	寿美工業㈱				
竣工年月	2005/03	平成　17 年　　3 月			
耐用年数	年				
廃棄処分年月日					
付属機器	名称	型式	定格	製造者	製造番号
	流量変換器	LF15006WBCBCCA	φ６００　7.5K	東芝	52305914

維持管理（修繕・点検）履歴

年月日	維持管理の内容	業者名	金額	備考