

「福井市公共施設等への太陽光発電設備導入計画策定業務」公募型プロポーザルに関する質問回答

No.	質問項目	質問内容	回答
1	実施要領 P 3 (4) 参加申込書等の提出 ①提出書類について	「ウ 類似業務受託実績概要書」に記載する実績には、共同体構成員の実績（各構成員、直近3件まで）を含めるとの理解で宜しいでしょうか。	類似業務受託実績概要書について、共同体を構成する場合は、本共同体を代表する者が有する実績のみを記載ください。
2		「オ 共同体結成届出書」のほか、協定書の提出は必要でしょうか。必要な場合、期限をご提示ください。また、構成員から代表者への委任状の提出は必要でしょうか。	協定書及び委任状の提出は不要です。
3	実施要領 P 4 (6) 企画提案書等の提出について	企画提案書およびプレゼンテーションでは提案者が特定できる記述（社名等）があっても宜しいでしょうか。	企画提案書及びプレゼンテーション資料については、客観性及び公平性を担保するため、提案者が特定できないよう、社名にはこちらから指定する名称を記載いただきます。詳細は、参加資格審査の結果を通知する際に、併せてお知らせします。
4		提案書のフォントの種類・サイズ、行間の指定はあるでしょうか。	いずれも指定はありません。
5	仕様書 P 1 (2) 調査対象施設について	施設リストは、補助金申請時の一次的なスクリーニング結果から、設置可能と判断した施設になりますでしょうか。	補助金申請時に一次的なスクリーニング（耐震基準・空きスペース・屋根形状等）を行った施設となっており、明らかに設置困難な施設を除いたものとなっています。
6	仕様書 P 1 (3) 調査の内容について	項目Ⅱの検討に必要な竣工図等の資料（調査対象施設118施設全て）は、貴市から一括で受託者に提供されるのでしょうか。（受託者が各施設で収集しなければならない可能性はあるのでしょうか。）	担当部署にて施設所管課から収集し、提供することを予定しています。ただし、一部施設においては、受託者が施設に向いて収集いただく可能性があります。
7		項目Ⅱの調査内容の詳細に構造計算書を踏まえた荷重や風圧と記載がありますが、2号事業の成果に求められる範囲内での対応で宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。なお、本市が成果として求める内容等については、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業）の実施要領やQ&A等を参考としてください。
8		Jクレジットの活用とは、創出者を想定しているのでしょうか。または購入者を想定しているのでしょうか。	創出者を想定しています。
9		項目Ⅳ『・廃棄を含めたライフサイクルコスト』について 太陽光発電システムのライフタイムコストについては、初期費用、保守（運転維持）費用、撤去及び廃棄費用の合計額を概算事業費用とし、事業採算性などを検討する理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
10		調査対象施設に特別高圧受電に該当するものはあるでしょうか。	特別高圧受電に該当する施設はありません。
11	仕様書 P 3 (5) 一括再委託の禁止について	業務の一部を委託することは可能でしょうか。	本業務の一部を再委託することは可能です。ただし、再委託する場合は、あらかじめ本市の承諾を得てください。
12	その他	環境省に提出した補助事業の提出書類のうち「様式2」を御提示頂けないでしょうか。	本プロポーザルの仕様書のみで企画提案書を作成いただけるよう、補助事業の提出書類と整合性を図っております。本市の課題や目指している方向性等については、「地球温暖化対策実行計画 福井市脱炭素アクションプラン」に記載されていますので、参考としてください。